

設計図書等に対する質問・回答書 令和8年9月18日 商号又は名称 代 表 者		
工事番号	8-9-3 10-9-1	
工 事 名	水利施設等保全高度化事業 帯高地区 ゲート設備整備工事	
番号	質問事項	回答事項
1	大型土のうでの水替工が計画されていますが、用途を教えてください。	ゲート扉体の撤去及び据付時の仮締切に使用します。
2	施工 第 0-0026 号表 据付材料費 及び 施工 第 0-0027 号表 据付補助材料費において率計算の対象は機械設備据付工、普通作業員でしょうか。	施工 第0-0026号表 据付材料費及び施工 第0-0027号表 据付補助材料費の率計算の対象は、機械設備据付工、普通作業員、電気通信技術者、電工を対象としています。
3	施工 第 0-0041 号表 建設発生土処分費（1～2種）の採用単価は1種もしくは2種のどちらの単価を採用していますでしょうか。	建設発生土1種の単価を採用しています。
4	工事内訳表 頁 0-0012 処分費等の減額分において、施工 第 0-0041 号表 建設発生土処分費（1～2種）は対象となりますでしょうか。 建設発生土処分費（1～2種）×0.83m ³ ×55袋が対象となり、「処分費等」の取り扱いによる算出方法が適用されますでしょうか。	建設発生土処分費（1～2種）は処分費の減額分の対象です。 また、建設発生土処分費（1～2種）×0.83m ³ ×55袋は「処分費等」の取り扱いによる算出方法が適用されます。
令和8年9月28日 回答者 備中県民局農林水産事業部農地農村整備課長		