

質疑回答書

令和 8 年 8 月 4 日

入札参加希望者 殿

沖縄県公営企業管理者
企業局長
(公印省略)

工事名：西原浄水場照明LED化修繕工事

番 号	図 番	質 問 事 項	回 答
1		ボード張替が必要な部屋について、照明器具以外の既設の器具はないと認識してよいでしょうか。(感知器やスピーカー等の撤去・再取り付けの有無)	必要に応じて設計変更協議の対象とします。
2		1にて感知器の取り外しが発生した場合 火災報知器の機能試験の有無について教えてください。	感知器の取外し・取付が発生した場合、取付後に機能試験を実施し異常の有無を確認することとします。
3		足場・ボード張替が必要な部屋の全景写真を共有いただくことは可能ですか。	別添にて共有します。
4		工事費内訳書の提出について 「法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金を記載すること」となっていますが、重要なお知らせでは令和8年10月1日以降の入札公告案件からとなっています。今回記入が必要か伺います。	公告 3 入札手続等(3)工事費内訳書の提出欄のなお書きのとおり記載することとします。