

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 : 美和高校校舎改修建築工事（余裕期間）

愛知県建築局公共建築部公共建築課

図面 No.	質 問 事 項	回 答 欄
AT-03	仮設間仕切り 種別：B種、材料：合板 9mm と記載ありますが、 せっこうボードでの施工でも宜しいでしょうか。ご教 示願います。	よろしい。
AT-03	外部足場 防音シート張りとなっていますが、メッシュシート張 りでの施工でも宜しいでしょうか。ご教示願います。	不可。

令和 8 年 9 月 2 8 日

公共建築課長

備考 用紙の大きさは日本産業規格 A 4 横とする。
質問事項は、内容が把握できるよう簡潔、正確に記載すること。

※2 当該頁／質問・回答書全体枚数を記入すること。