

熊倉発電所 計画外停止

令和2年度

月日	停止時間[h]	停止理由
4月2日		送電線停止
4月2日	3.22	
6月22日		送電線事故による停止
6月22日	0.57	
9月4日		送電線事故による停止
9月4日	0.35	
9月24日		送電線事故による停止
9月24日	0.38	
10月1日		弱点ピン折損（74P）による停止
10月1日	3.83	
11月24日		送電線停止
11月24日	8.07	
11月25日		送電線停止
11月26日	31.33	
12月23日		送電線停止
12月23日	5.07	

熊倉発電所 計画外停止

令和3年度

月 日	停止時間[h]	停止理由
4月17日		降雨出水に伴う取水停止(4.72時間運転有り)
4月19日	37.53	
6月23日		送電線停止
6月23日	3.18	
7月10日		送電線事故による停止
7月10日	2.93	
7月29日		降雨出水に伴う取水停止(1.32時間運転有り)
7月30日	21.40	
8月14日		降雨出水に伴う取水停止(4.92時間運転有り)
8月16日	45.30	
9月27日		送電線停止
9月27日	8.20	
11月1日		送電線停止
11月5日	102.97	
11月9日		取水口除塵機故障による停止(0.98時間運転有り)
11月9日	0.19	
11月10日		送電線停止
11月10日	5.93	
11月29日		38D-3(反駆動側案内軸受温度上昇)発生による停止
12月1日	34.95	
11月30日		送電線停止
11月30日	7.30	
12月1日		38D-3(反駆動側案内軸受温度上昇)発生による停止
12月25日	583.50	
12月1日		送電線停止
12月1日	2.02	
12月10日		送電線停止
12月10日	5.53	
2月14日		送電線停止
2月14日	1.75	
3月14日		送電線停止
3月14日	3.98	
3月14日		弱点ピン(No.14)折損(74P)による停止
3月15日	19.34	
3月18日		送電線事故による停止
3月18日	0.42	

熊倉発電所 計画外停止

令和4年度

月日	停止時間[h]	停止理由
4月11日		送電線停止
4月11日	3.22	
4月18日		送電線停止
4月18日	4.98	
6月11日		送電線事故に伴う停止
6月11日	7.92	
7月12日		送電線停止
7月12日	1.92	
7月28日		送電線事故に伴う停止
7月28日	1.45	
9月8日		降雨出水に伴う取水停止
9月9日	25.32	
9月20日		降雨出水に伴う取水停止
9月21日	34.50	
9月23日		降雨出水に伴う取水停止
9月25日	36.10	
9月27日		送電線停止
9月27日	3.38	
10月26日		送電線停止
10月26日	7.57	
11月1日		送電線停止
11月1日	4.33	
11月7日		送電線停止
11月7日	7.78	

熊倉発電所 計画外停止

令和5年度

月日	停止時間[h]	停止理由
8月10日		降雨出水に伴う取水停止（0.43時間運転有り）
8月10日	8.80	
8月15日		降雨出水に伴う取水停止（0.75時間運転有り）
8月16日	29.15	
8月20日		送電線事故に伴う停止
8月20日	0.40	
8月20日		送電線事故に伴う停止
8月20日	0.42	
11月7日		送電線停止
11月7日	4.47	
11月19日		送電線停止
11月19日	4.38	
11月26日		送電線停止
11月26日	3.83	
1月10日		送電線停止
1月10日	4.02	
2月28日		送電線停止
2月28日	4.33	
3月1日		送電線事故に伴う停止
3月1日	0.27	
3月8日		送電線停止
3月8日	3.15	

熊倉発電所 計画外停止

令和6年度

月日	停止時間[h]	停止理由
10月6日		送電線停止
10月7日	32.75	
10月12日		送電線停止
10月12日	5.77	
10月13日		送電線停止
10月13日	5.57	
10月14日		送電線停止
10月14日	6.82	
10月15日		送電線停止
10月15日	6.55	
10月16日		送電線停止
10月16日	6.73	
10月17日		送電線停止
10月17日	7.97	
10月18日		送電線停止
10月18日	6.85	
10月19日		送電線停止
10月19日	5.92	
11月13日		送電線事故による停止
11月13日	3.07	
11月14日		送電線停止
11月20日	151.25	
11月28日		送電線停止
11月28日	8.12	
12月12日		送電線停止
12月12日	3.12	
1月31日		送電線停止
1月31日	3.17	
2月7日		送電線停止
2月7日	4.33	
3月7日		送電線停止
3月7日	3.70	
3月16日		33HL-1（水槽水位低下第一段）発生に伴う停止（1.84時間運転有り）
3月17日	23.26	

中之条ダム発電所 計画外停止

令和2年度

月日	停止時間[h]	停止理由
1月24日		配電線事故による停止
1月24日	0.87	
1月25日		ダム水位低下による停止
2月1日	152.10	
2月1日		ダム水位低下による停止
3月1日	672.00	
3月1日		ダム水位低下による停止（2.60時間運転有り）
3月3日	59.67	
3月3日		ごみ詰まりによる出力低下に伴い停止
3月4日	27.78	

中之条ダム発電所 計画外停止

令和3年度

月日	停止時間[h]	停止理由
7月9日		配電線事故による停止
7月9日	1.10	
7月10日		配電線事故による停止
7月11日	6.17	
8月26日		発電機軸受駆動側サーチコイル不具合による停止（3.52時間運転有り）
8月27日	24.85	
11月15日		配電線事故による停止
11月16日	13.13	
11月24日		並列用遮断器動作不良による停止
11月25日	22.20	
12月15日		並列用遮断器投入用リミットスイッチ不良による停止
12月28日	304.88	
3月3日		並列用遮断器動作不良による停止
3月4日	19.17	
3月16日		配電線事故による停止
3月17日	11.75	
3月19日		配電線事故による停止
3月19日	8.95	

中之条ダム発電所 計画外停止

令和4年度

月 日	停止時間[h]	停止理由
4月22日		配電線事故による停止
4月22日	8.40	
5月30日		配電線系統切替に伴う停止
6月1日	38.65	
6月1日		配電線系統切替に伴う停止
6月1日	16.07	
6月1日		ダム発電機電力下限警報に伴う停止
6月1日	0.38	
6月14日		配電線事故に伴う停止
6月15日	12.37	
6月18日		手動ごみ払い運転誤操作に伴う停止
6月18日	2.57	
7月23日		発電機軸受反駆動側サーチコイル不具合に伴う停止
7月25日	58.60	
7月28日		配電線事故に伴う停止
7月29日	16.07	
7月30日		保護リレー（167）不具合に伴う停止
8月1日	39.13	
8月1日		保護リレー（167）不具合に伴う停止
8月30日	713.28	
9月13日		並列用遮断器動作不良に伴う停止（0.27時間運転有り）
9月13日	2.50	
9月16日		並列用遮断器動作不良に伴う停止（0.25時間運転有り）
9月16日	2.32	
9月18日		配電線事故に伴う停止
9月20日	57.37	
10月9日		並列用遮断器動作不良に伴う停止
10月11日	49.33	
10月26日		並列用遮断器動作不良に伴う停止
10月26日	0.60	
10月27日		並列用遮断器動作不良に伴う停止
10月27日	0.62	
11月9日		並列用遮断器動作不良に伴う停止
11月9日	0.43	
11月22日		並列用遮断器動作不良に伴う停止
11月22日	0.70	
12月19日		NTT専用回線工事に伴う停止
12月19日	0.57	

中之条ダム発電所 計画外停止

令和5年度

月日	停止時間[h]	停止理由
7月10日		配電線事故に伴う停止
7月11日	12.70	
7月16日		発電機軸受温度上昇（38-1）に伴う停止
7月18日	49.70	
7月29日		38-1及び固定子温度V相用配線ケーブル接続不良に伴う事故停止
7月31日	53.05	
2月5日		配電線事故に伴う停止
2月6日	15.78	

中之条ダム発電所 計画外停止

令和6年度

月 日	停止時間[h]	停止理由
8月9日		配電線事故に伴う停止
8月9日	8.22	
9月29日		配電線事故に伴う停止
9月30日	26.90	

小出発電所 計画外停止

令和2年度

月 日	停止時間[h]	停止理由
9月10日		上流発電所停止に伴う流量減による停止
9月10日	16.90	
9月19日		小出除塵機故障による停止
10月1日	265.70	
10月1日		小出除塵機故障による停止
10月6日	131.38	

小出発電所 計画外停止

令和3年度

月 日	停止時間[h]	停止理由
7月10日		送電線事故による停止
7月10日	5.65	
8月14日		上流発電所停止に伴う流量減による停止
8月17日	76.38	

小出発電所 計画外停止

令和4年度

月日	停止時間[h]	停止理由
7月16日		上流発電所使用水量減による停止
7月16日	1.75	
7月28日		送電線事故に伴う停止
7月28日	1.50	
8月26日		送電線事故に伴う停止
8月26日	2.30	
10月31日		上流発電所流量減に伴う停止
10月31日	1.25	

小出発電所 計画外停止

令和5年度

月日	停止時間[h]	停止理由
5月26日		潤滑油混水に伴う停止
6月1日	129.00	
6月1日		潤滑油混水に伴う停止
6月19日	447.93	

小出発電所 計画外停止

令和6年度

月日	停止時間[h]	停止理由
8月19日		33QBH-2（上部潤滑油槽油面低下第2段）に伴う停止
8月19日	2.07	

高津戸発電所 計画外停止

令和2年度

月日	停止時間[h]	停止理由
4月21日		送電線停止
4月22日	5.67	
4月30日		送電線停止
4月30日	3.95	
5月16日		送電線停止
5月16日	3.83	
6月6日		水車振動発生に伴う停止
6月6日	0.65	
9月14日		送電線停止
9月14日	3.07	
9月17日		送電線停止
9月17日	2.97	
10月2日		送電線停止
10月2日	3.62	
11月6日		水車振動に伴うごみ払いによる停止
11月6日	0.23	
1月14日		送電線停止
1月14日	7.77	
2月5日		送電線停止
2月10日	125.25	
3月12日		送電線停止
3月12日	2.88	
3月16日		送電線停止
3月16日	4.80	
3月20日		送電線停止
3月20日	5.10	

高津戸発電所 計画外停止

令和3年度

月日	停止時間[h]	停止理由
5月5日		送電線停止
5月5日	4.33	
5月9日		冷却水槽水位低下第2段（33WC-2）に伴う発電機停止（0.72時間運転有り）
5月9日	1.73	
8月15日		降雨出水に伴う停止
8月16日	25.58	
9月24日		水車振動発生に伴う停止（1.58時間運転有り）
9月24日	0.20	
10月25日		送電線停止
10月25日	9.20	
10月26日		送電線停止
10月26日	8.58	
10月27日		送電線停止
10月27日	8.50	
10月28日		送電線停止
10月28日	9.10	
10月29日		送電線停止
10月29日	8.26	
10月30日		送電線停止
10月30日	8.05	
11月1日		送電線停止
11月1日	9.00	
11月2日		送電線停止
11月2日	6.85	
11月4日		送電線停止
11月4日	7.69	
11月5日		送電線停止
11月5日	7.00	
11月8日		送電線停止
11月8日	7.57	
11月9日		送電線停止
11月9日	6.93	
11月10日		送電線停止
11月10日	4.18	

高津戸発電所 計画外停止

令和4年度

月日	停止時間[h]	停止理由
5月27日		降雨出水に伴う取水停止
5月28日	23.87	
9月24日		弱点ピン折損（74P）に伴う停止
9月25日	32.20	
10月19日		送電線停止
10月19日	6.27	
11月6日		送電線停止
11月6日	6.47	
12月2日		送電線停止
12月2日	1.47	
2月10日		送電線停止
2月10日	4.92	

高津戸発電所 計画外停止

令和5年度

月日	停止時間[h]	停止理由
8月7日		送電線停止
8月7日	4.76	
1月21日		送電線停止
1月21日	6.49	
2月5日		送電線停止
2月5日	1.48	
2月11日		送電線停止
2月11日	8.15	
3月29日		降雨出水に伴う取水停止
3月30日	22.63	

高津戸発電所 計画外停止

令和6年度

月日	停止時間[h]	停止理由
8月26日		降雨出水に伴う取水停止
8月26日	17.15	
8月30日		災害処置基準に伴う停止
9月1日	43.07	
9月1日		災害処置基準に伴う停止
9月2日	35.10	
10月1日		送電線停止
10月2日	6.80	
10月23日		送電線停止
10月24日	3.18	
1月12日		送電線停止
1月12日	6.70	
1月12日		同調（33WS-4 清水槽水位低下4段発生）
1月12日	0.00	
1月26日		送電線停止
1月26日	5.07	