

質 問 回 答 書

No.1

件 名 公民館等で使用する電力の供給

設計書頁等	質問内容	回答
	各施設について、自家発補給電力の契約はありますか。また、ある場合は契約電力（kW）と使用の有無（使用する場合は使用量）もお教えてください。	該当がありません。

設計書頁等	質問内容	回答
	入札書に記載する日付は作成日によろしいですか。	原則として電子入札システムにより、入札を行っていただくため、紙入札書の作成は不要です。
		紙入札を希望の場合は、入札説明書 3 の場所までお問い合わせ下さい。

設計書頁等	質問内容	回答
	ご請求について、①供給施設毎に請求書を発行する事はございますか。②また弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行する事が出来ません。ご了承いただけますか。	公民館は 15 館をまとめて、総合学習センターは個別に請求書を発行してください。供給施設内に入居している企業はありません。

質問 回 答 書

No.2

件 名 公民館等で使用する電力の供給

設計書頁等	質問内容	回答
	毎月の計量日は東京電力パワーグリッドの定める日となります。(弊社が決定していないため) そのため検針日が	可とします。
	1 日以外の場合は年間の請求が 13 回、	
	かつ供給最終月のご請求が翌月、翌々月の 2 回に分割されます。また料金の計算	
	期間は計量日から計量日の前日となります。ご了承いただけますか。	

設計書頁等	質問内容	回答
	弊社の請求書フローが翌月 15 日到着	可とします。
	を基本としておりますが、ご了承いただけますでしょうか。	

設計書頁等	質問内容	回答
	弊社では、請求書を受理した日から 30	可とします。
	日以内にお支払いとなりますが、ご了承	
	いただけますでしょうか。	

質 問 回 答 書

No.3

件 名 公民館等で使用する電力の供給

設計書頁等	質問内容	回答
	現在の供給者を施設別に教えていた	いずれの施設も、
	いただけますでしょうか。	株式会社タケエイでんきです。

設計書頁等	質問内容	回答
	現在の計量日を施設ごとに提示して	相原公民館は毎月 2 日、
	いただけますでしょうか。	清新公民館は毎月 8 日、
		星が丘公民館及び
		総合学習センターは毎月 9 日、
		城山公民館は毎月 25 日、
		その他施設は毎月 1 日です。

設計書頁等	質問内容	回答
	契約期間中に建替や増築、トランス増	該当はありません。
	量、受変電設備および引き込み位置の移	
	設・変更等、電力の契約に影響するよう	
	な工事予定がある場合、対象施設と工事	
	内容を教えてください。	

質問回答書

No.4

件 名 公民館等で使用する電力の供給

設計書頁等	質問内容	回答
	一般送配電事業者が値上げの際、契約単価見直し協議に応じて頂けますか。	契約書（案）第 11 条をご確認ください。

設計書頁等	質問内容	回答
	入札価格の低減に資するため書類作成の省力化によるコストダウンを目指しております。各種提出用紙をエクセル、ワード版等の電子データでご提供いただけますでしょうか。	必要と思われる提出書類の様式については、電子入札システム上にエクセルやワード形式で掲載しておりますが、具体的に何が必要かお示し下さい。

設計書頁等	質問内容	回答
	弊社が落札した場合、契約書や覚書について協議させていただくことは可能でしょうか。	契約書（案）第 29 条のとおり、協議は可能です。なお、契約書内容に係る協定書の別途締結は認められません。
	また、可能な場合、電気需給契約の内容は多岐にわたるため、契約書にない細目的事項に関しては旧一般電気事業者の電気需給約款に依拠する形で締結させていただきますことは可能でしょうか。	細目的事項については、別途協議により応じます。

質問 回 答 書

No.5

件 名 公民館等で使用する電力の供給

設計書頁等	質問内容	回答
	工事負担金に関しまして、お客様の都合で新設備設置・工事が着工する際に発生しました工事金などは弊社負担することができませんがご対応いただけますでしょうか。	可とします。

設計書頁等	質問内容	回答
	検針の結果はWebによりお知らせすることになりますでしょうか。	検針の結果は、Webによる報告でも構いません。ただし、請求書には各施設の使用電力量及び請求金額の内訳を記載してください。また、請求は郵送でお願いいたします。

設計書頁等	質問内容	回答
	弊社が落札した場合、契約先変更の手続きに必要な以下の内容についてご提示いただけますでしょうか。	落札者決定後、提示します。
	・ 供給地点特定番号※	
	・ 現在の供給者とのご契約番号（コード）	
	・ 現在の供給者とのご契約名義	
	・ 現在の供給者	

質 問 回 答 書

No.6

件 名 公民館等で使用する電力の供給

設計書頁等	質問内容	回答
	弊社が落札した場合、一般送配電事業者（東京電力パワーグリッド株式会社）	計量日の変更は可能です。
	の変更により、毎月の計量日は東京電力パワーグリッドが定める、当該施設が	
	位置する地域の計量日となりますがよろしいでしょうか。	

設計書頁等	質問内容	回答
	弊社が落札した場合、契約協議は電話、メール等での対応でよろしいでしょうか。	協議方法の指定はありません。

設計書頁等	質問内容	回答
	契約開始日前後で分割が必要な場合は日割り計算は日数按分で行わせていただきますがよろしいでしょうか。	可とします。

質問 回 答 書

No.7

件 名 公民館等で使用する電力の供給

設計書頁等	質問内容	回答
	請求金額お支払いを行う際のお支払方法についてお教えいただけますでしょうか。(振込または引き落とし)	契約書（案）第 10 条に規定しているとおり、毎月の請求書による振込みです。

設計書頁等	質問内容	回答
	質問書を提出した場合、書面でご回答をいただけますでしょうか。	入札説明書 8（4）のとおりです。
	また回答内容を確認するために担当者さま宛てに電話することは可能でしょうか。	回答内容についての確認は質問回答にてご対応願います。

設計書頁等	質問内容	回答
	地域の一般電気事業者が値上げをした場合、弊社も値引き%は変えずにスライドで値上げをさせていただくことになりますが、その際契約単価見直しを対応いただくことは可能でしょうか。	契約書（案）第 11 条をご確認ください。

質 問 回 答 書

No.8

件 名 公民館等で使用する電力の供給

設計書頁等	質問内容	回答
	検針結果は請求書の内訳をもって検	可とします。
	針票に変えさせていただいております。	
	その旨ご了承頂けますか。	

設計書頁等	質問内容	回答
	契約保証金免除について、規則による	落札金額、使用量が同規模の
	と過去2年間に同規模の電気の入札をし	契約を指します。
	ていた場合免除とあるが、規模とは何を	契約書の写しを2件提出いただ
	指しますか。予定使用量でしょうか。	きます。提出は落札後です。
	上記の証明のため、何か追加で提出する	
	ものはございますか。	
	必要な場合、提出は落札後でしょうか。	

設計書頁等	質問内容	回答
	追加の提出書類がある場合、契約書の	契約保証金免除の提出書類に
	写しを提出予定ですが、機密保持のため	ついては、契約金額、契約内容、
	に一部を黒塗りさせていただく事は可	契約期間、契約の相手が確認で
	能でしょうか。	きる書類を提出してください。

質問回答書

No.9

件 名 公民館等で使用する電力の供給

設計書頁等	質問内容	回答
	初めて旧一般電気事業者から新電力	該当する施設はありません。
	に切替する施設がありますでしょうか。	
	ある場合、旧一般電気事業者に新電力へ	
	切替ができることを確認していただい	
	ていますか。確認いただいていない場	
	合、仕様通りに開始できない場合がある	
	ことをご容赦ください。	

設計書頁等	質問内容	回答
	制度変更に伴い、500kW未満の施設の	計量日の変更は可能です。
	計量日は現在供給されている電力会社	
	から変更できません。その為、料金の算	
	定期間においては1日から月末ではな	
	く、計量日から計量日の前日までとなる	
	旨、ご容赦ください。	

設計書頁等	質問内容	回答
	弊社供給の場合、旧一般電気事業者と	蓄熱割引等の付帯契約はあり
	同様の付帯契約（蓄熱割等）の適用がで	ません。
	きませんが了承いただけますでしょう	
	か。	

質問回答書

No.10

件 名 公民館等で使用する電力の供給

設計書頁等	質問内容	回答
	契約期間中及び契約期間満了時に施設の閉鎖や移転等により電力を供給停止する施設がある場合、別途書面にて申込みを頂かないと対応できませんのでご容赦ください。	可とします。

設計書頁等	質問内容	回答
	予備送電がある場合、以下の内容を教えてください。	予備送電の契約はありません。
	・ 種類は「予備線」、「予備電源」のどちらか	
	・ 契約電力を教えてください。	

設計書頁等	質問内容	回答
	入札内訳書作成にあたっては、単価は税込単価でよろしいでしょうか。	入札内訳書に記載する基本料金単価、従量料金単価は税込単価を記載することとします。

質 問 回 答 書

No.11

件 名 公民館等で使用する電力の供給

設計書頁等	質問内容	回答
	請求時の電気料金の計算方法は基本	請求額の計算の途上で当該表
	料金、電力量料金、燃料費等調整額それ	示価格となることは認めます
	ぞれ銭未満四捨五入とし、それらの合計	が、計算の結果としての請求額
	した見学を円未満切り捨てとなります	は小数点以下を切り捨ててく
	がよろしいでしょうか。	ださい。

<お願い>

質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。