

様式 3

質 問 書

提出日：令和 8 年 7 月 3 日

発 注 機 関 名	長野県知事 阿部 守一	公 告 日	令和 8 年 6 月 26 日
工 事 名 工 事 力 所 名	上田千曲高校普通教室棟改修工事 上田市中之条		
質 問 内 容	1. フローリングについて 金抜き内訳書 P56 によると、教室床フローリング張り工事でナラ天然木無垢材 t8 + クッション t2 123.5×458 とありますが、細かい寸法が書かれているため、メーカーおよび品番をご教示ください。または、寸法にこだわらない見積もりでもよろしいでしょうか。ご指示願います。 2. 長尺シートについて 2～3階廊下について、A-17図仕上表は複層シート、A-21図およびA-23図は単層シートとなっており、内容が食い違っております。どちらが正しいかご指示願います。また、内訳書に防滑仕様 t2.0 と記載がありますが、メーカー名と品番をご教示いただけますでしょうか。		

回 答	1. フローリングについて 参考メーカーは 北海道パーケット工業(株) HPプレパークです。 2. 長尺シートについて 単層シート t2.0 を正とします。 参考メーカーは (株)サンゲツ グラニットです。
-----	--