

08猪建 第04号 猪名川町立学校給食センター太陽光発電設備修繕工事に係る質問事項

管理番号	題名	質問事項	回答
1	参考数量の記載について	参考数量に「電力会社申請費」と記載されておりますが、系統連系設備の変更に伴う電力会社への変更申請を指すとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	図面の記載について①	既設機器の仕様確認のため、更新対象である既設パワーコンディショナのメーカーおよび型式をご教示願います。	メーカー:新電元工業株式会社 型名:PVS010S200 参考に資料①を添付しておりますのでご確認ください。
3	図面の記載について②	交流集電盤について、ブレーカー容量変更(50A→75A、100A→125A)が記載されていますが、既設盤内部の構造が不明です。盤内加工、配線改造等については見込まず、ブレーカー更新のみを見込むものとしてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 既設盤内部の構造について、資料②(引込み開閉器盤)、資料③(交流集電盤)を添付しておりますのでご確認ください。