

(公表用)

事後審査型一般競争入札 質問・回答書

工 事 名 国民宿舎松代荘 受水槽更新工事

質 問 内 容		回 答
1	松代荘敷地内への工事車両出入口をご教示ください。	敷地北東側の松代保健福祉センター側入口又は敷地北西側松代老人憩の家側入口をご利用ください。
2	受水槽近くまで重機・車両を入れることは可能ですか。 可能な場合、搬入経路をご教示ください。 不可能な場合、クレーン等の揚重作業が考えられますが、市道沿いの渡り廊下上空には架線が有るため、クレーン使用は不可能だと思われます。その場合、受水槽設置・解体・基礎工事は全て人力作業になるのでしょうか。	大型の重機は入れません。 受水槽設置・解体・基礎工事とも人力を想定しています。
3	工事用の駐車場・ストックヤード・仮設建物は、敷地内の駐車場を利用できるのでしょうか。	施設運営に支障を生じない範囲であれば、利用可能です。 受注後、協議してください。
4	工事用電力・給水は、施設内の設備を分岐等により利用できるのでしょうか。	施設運営に支障を生じない範囲であれば、利用可能です。 受注後、協議してください。 なお、受水槽のパネル溶接に伴う発電機にかかる費用は内訳に見込んでいます。

5	5 日間の休館日が設けられていますが、その 5 日間で和室内の工事を施工するのでしょうか。	確実に休みなのはその期間ですが、施設の予約状況により調整は可能です。 受注後、協議してください。
6	石綿含有調査は既に行われていることが図面に記載されています。 図面 M-01 では、事前調査を行う指示がありますが、調査を行う箇所・個数についてご教示ください。	設計で想定されている範囲で新たに調査する箇所はありません。 現場調査のうえ、必要箇所があれば受注後、協議してください。