

所沢おおぞら特別支援学校

NO.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)					改修後仕様							備考1			
						取付分類	取付高	埋込外寸 :長辺/短辺 ダウン :外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1灯 [W/灯]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	記号	灯具番番	公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	
1	バスプラットホーム	1階	91e	バスプラットホーム	有	軒下直付(屋外)	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF16形	32	16	1	3/A103	XLW212AENZLE9		11.6	3	
2	プール	1階	0c8	機械室	有	直付	3m～8m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	2	A424	XLW463KENZLE9		43.1	2	
3	プール	1階	0c8	機械室	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF16形	16	1	1	D027	NNFW21810CLE9	LBF3MP/RP-2-13	14.9	1	
4	プール	1階	236	女子便所1	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	2	A425	XLW463DENZLE9+FK42553	LSS10MP/RP-4-64	43.1	2	
5	プール	1階	236	女子便所1	LED化済み	壁付	3m未満		標示灯型	不明	LED一体型器具			1	1					1	
6	プール	1階	2be	管理室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	3	A378	XLW463DENZLE9	LSS10MP/RP-4-64	43.1	3	
7	プール	1階	505	女子更衣室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	3	A425	XLW463DENZLE9+FK42553	LSS10MP/RP-4-64	43.1	3	
8	プール	1階	6bf	通路	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF16形	16	1	2	D027	NNFW21810CLE9	LBF3MP/RP-2-13	14.9	2	
9	プール	1階	6bf	通路	有	軒下直付(屋外)	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A280	XLW433AENZLE9	LSS9MP/RP-4-30	20.6	2	
10	プール	1階	d02	倉庫2	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	1	A280	XLW433AENZLE9	LSS9MP/RP-4-30	20.6	1	
11	プール	1階	d29	女子便所2	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A280	XLW433AENZLE9	LSS9MP/RP-4-30	20.6	2	
12	プール	1階	d29	女子便所2	有	壁付	3m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF16形	16	1	1	D060	NNN13510LE1		11.7	1	
13	プール	1階	d29	女子便所2	有	壁付	3m未満		標示灯型(回転灯)	不明	赤色回転灯		15	1	1	F170	UTLR-100-1-R		6.5	1	
14	プール	1階	dee	プール	無																
15	プール	1階	e52	倉庫1	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	2	A378	XLW463DENZLE9	LSS10MP/RP-4-64	43.1	2	
16	プール	1階	e52	倉庫1	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF16形	16	1	1	D027	NNFW21810CLE9	LBF3MP/RP-2-13	14.9	1	
17	プール	1階	e5c	男子便所2	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A280	XLW433AENZLE9	LSS9MP/RP-4-30	20.6	2	
18	プール	1階	e5c	男子便所2	有	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF16形	16	1	1	D060	NNN13510LE1		11.7	1	
19	プール	1階	e5c	男子便所2	有	壁付	3m未満		標示灯型(回転灯)	不明	赤色回転灯		15	1	1	F170	UTLR-100-1-R		6.5	1	
20	プール	1階	f0d	男子便所1	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	2	A425	XLW463DENZLE9+FK42553	LSS10MP/RP-4-64	43.1	2	
21	プール	1階	f0d	男子便所1	LED化済み	壁付	3m未満		標示灯型	不明	LED一体型器具			1	1					1	
22	プール	1階	f1e	男子更衣室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	3	A425	XLW463DENZLE9+FK42553	LSS10MP/RP-4-64	43.1	3	
23	屋外エリア	1階	001	屋外	有	共架柱付(屋外)	3m～8m未満		防犯灯型	不明	水銀灯		200	1	5	E102	NNY20393LE7+DYKX22815+DYKX23096		17.9	5	
24	屋外エリア	1階	001	屋外	有	自立柱付(屋外)	3m～8m未満		街路灯型	不明	水銀灯		200	1	9	E103	XYG2402NLE9		47.6	9	
25	屋外エリア	1階	001	屋外	有	自立柱付(屋外)	3m～8m未満		街路灯型	不明	水銀灯		200	1	1	E103	XYG2402NLE9		47.6	1	
26	屋外便所	1階	147	屋外男子便所1	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF16形	16	1	1	A103	XLW212AENZLE9		11.6	1	
27	屋外便所	1階	147	屋外男子便所1	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A278	XLW432AENZLE9		20.6	2	
28	屋外便所	1階	0aa	屋外女子便所1	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A278	XLW432AENZLE9		20.6	2	
29	屋外便所	1階	0aa	屋外女子便所1	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF16形	16	1	1	A103	XLW212AENZLE9		11.6	1	
30	屋外便所	1階	51a	屋外男子便所2	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	1	A278	XLW432AENZLE9		20.6	1	
31	倉庫	1階	d96	倉庫	有	壁付	3m未満		片反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A426	XFX430NENLE9+FSK41020	LSS1-4-30	20.3	2	
32	屋外便所	1階	ea5	屋外女子便所2	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	1	A278	XLW432AENZLE9		20.6	1	
33	屋外便所	1階	ea5	屋外女子便所2	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF16形	16	1	1	A103	XLW212AENZLE9		11.6	1	
34	ポンプ室	1階	18c	ポンプ室	有	壁付	3m未満		片反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	5	A426	XFX430NENLE9+FSK41020	LSS1-4-30	20.3	5	
35	格技場	1階	113	ブレイルーム1	LED化済み	直付	3m～8m未満		反射笠型	昼白色	LED一体型器具			1	45					45	
36	格技場	1階	113	ブレイルーム1	LED化済み	壁付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA10312		1	2					2	
37	格技場	1階	114	器具庫	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	4	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	4	
38	格技場	1階	116	ホール	有	埋込	3m未満	650/600	スクエア下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF16形	16	4	2	A300	XL482PEVLA9		41	2	
39	格技場	1階	117	更衣室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	2	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	2	
40	格技場	1階	118	玄関	有	埋込	3m未満	650/600	スクエア下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF16形	16	4	2	A300	XL482PEVLA9		41	2	
41	格技場	1階	118	玄関	LED化済み	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA10312		1	1					1	
42	格技場	1階	118	玄関	有	外壁付(屋外)	3m～8m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	3	D024	NNFW41810CLE9	LBF3MP/RP-4-26	27	3	
43	格技場	1階	04d	手洗場	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF16形	16	2	1	A096	XFX230DENLE9	LSS10-2-30	20.1	1	
44	格技場	1階	464	物置	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF16形	16	1	1	A042	XFX210AENLE9	LSS9-2-15	11.6	1	
45	格技場	2階	120	ブレイルーム2	LED化済み	壁付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA10312		1	2					2	
46	格技場	2階	120	ブレイルーム2	有	直付	3m～8m未満		トラフ型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	60	A427	XFX430NENLE9+FK41533	LSS1-4-30	20.3	60	
47	格技場	2階	121	器具庫	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	2	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	2	
48	格技場	2階	122	ホール	有	埋込	3m未満	650/600	スクエア下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF16形	16	4	1	A300	XL482PEVLA9		41	1	
49	格技場	多層階	K04	階段	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯 ｸﾞﾚｰ	FL20形	20	1	2	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	2	
50	格技場	多層階	K05	階段	有	壁付	3m～8m未満		階段灯	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	1	D018	NNCF42135JLE9	LDS2-SK1-LBF11	28	1	
51	食堂合宿棟	1階	06d	配膳室	LED化済み	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA20312		1	1					1	
52	食堂合宿棟	1階	06d	配膳室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	16	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	16	
53	食堂合宿棟	1階	104	前室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	1	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	1	
54	食堂合宿棟	1階	1b7	検収室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	2	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	2	
55	食堂合宿棟	1階	251	配膳室倉庫	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	2	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	2	
56	食堂合宿棟	1階	2ac	洗浄室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	6	A378	XLW463DENZLE9	LSS10MP/RP-4-64	43.1	6	
57	食堂合宿棟	1階	521	事務室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF16形	16	2	2	A428	NNLK22525+NELH2300EN		20.1	2	
58	食堂合宿棟	1階	623	準備室	有	直付	3m未満		シーリング型	昼白色	直管蛍光灯 ｸﾞﾚｰ	FL10形	10	1	2	D049	LGC25831		27.6	2	
59	食堂合宿棟	1階	73d	通路	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF16形	16	1	4	A042	XFX210AENLE9	LSS9-2-15	11.6	4	
60	食堂合宿棟	1階	a6d	玄関	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	2	A429	XFX460AENLE9	LSS9-4-65	43.1	2	
61	食堂合宿棟	1階	a6d	玄関	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF16形	16	1	1	D372	NNFW21813CLE9		14.9	1	
62	食堂合宿棟	1階	b78	倉庫	有	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF16形	16	1	1	D060	NNN13510LE1		11.7	1	
63	食堂合宿棟	1階	cb3	食品庫	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A263	XFX430AENLE9	LSS9-4-30	20.3	2	
64	食堂合宿棟	1階	dae	ホール	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	2	A429	XFX460AENLE9	LSS9-4-65	43.1	2	
65	食堂合宿棟	1階	dae	ホール	LED化済み	埋込	3m未満		非常灯型	不明	LED一体型器具			1	1					1	
66	食堂合宿棟	1階	dae	ホール	LED化済み	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA10312		1	1					1	
67	食堂合宿棟	1階	dae	ホール	有	埋込	3m未満	170/130	ダウンライト型	昼白色	ｺﾝﾊﾟ 外蛍光灯 6管環状	FHT16	16	1	2	B007	XND0669SNLE9		4.2	2	
68	食堂合宿棟	1階	dae	ホール	有	吊下	3m～8m未満		ペンダント型	不明	白熱電球		100	3	1	D373	LGB19300F		22.2	1	
69	食堂合宿棟	1階	dae	ホール	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF16形	16	1	1	D372	NNFW21813CLE9		14.9	1	
70	食堂合宿棟	1階	e95</																		

所沢おおぞら特別支援学校

No.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)				照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1灯 [W/灯]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	改修後仕様		公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	備考1
						取付分類	取付高	埋込外寸 : 長辺/短辺 ダウン : 外径/内径	記号								灯具型番					
89	食堂合宿棟	2階	438	宿泊室G	有	直付	3m未満		シーリング型	電球色	環形蛍光灯			40	1	2	D049	LGC25831		27.6	2	
90	食堂合宿棟	2階	444	女子脱衣室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	FHF32形		32	1	2	A263	XFX430AENLE9	LSS9-4-30	20.3	2	
91	食堂合宿棟	2階	444	女子脱衣室	有	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	FHF32形		32	1	2	D024	NNFW4181OCLE9	LBF3MP/RP-4-26	27	2	
92	食堂合宿棟	2階	444	女子脱衣室	有	壁付	3m未満		ブラケット型	電球色	白熱電球			60	1	3	D189	LGW51716WCF1		7.8	3	
93	食堂合宿棟	2階	5b6	廊下	LED化済み	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面				1	1					1	
94	食堂合宿棟	2階	5b6	廊下	LED化済み	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面				1	1					1	
95	食堂合宿棟	2階	5b6	廊下	有	埋込	3m未満	220/170	ダウンライト型	昼白色	ｺﾝﾊﾞ 外蛍光灯 6管環状	FHT42		42	1	6	B160	XNG2061SNKLE9+NNN80006K		16.8	6	
96	食堂合宿棟	2階	5b6	廊下	有	埋込	3m未満	220/170	ダウンライト型	昼白色	ｺﾝﾊﾞ 外蛍光灯 6管環状	FHT42		42	2	4	B027	XND3589SNLJ9		29.1	4	
97	食堂合宿棟	2階	62b	男子浴室	有	壁付	3m未満		ブラケット型	電球色	白熱電球			60	1	8	D189	LGW51716WCF1		7.8	8	
98	食堂合宿棟	2階	62b	男子浴室	有	直付	3m未満		シーリング型	電球色	白熱電球			60	1	1	D189	LGW51716WCF1		7.8	1	
99	食堂合宿棟	2階	677	男子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	FHF32形		32	1	2	A263	XFX430AENLE9	LSS9-4-30	20.3	2	
100	食堂合宿棟	2階	877	女子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	FHF32形		32	1	2	A263	XFX430AENLE9	LSS9-4-30	20.3	2	
101	食堂合宿棟	2階	9f0	宿泊室E・宿泊室F	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	FHF32形		32	2	6	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	6	
102	食堂合宿棟	2階	9f0	宿泊室E・宿泊室F	LED化済み	埋込	3m未満		非常灯型	昼白色	LED一体型器具				1	2					2	
103	食堂合宿棟	2階	9f0	宿泊室E・宿泊室F	LED化済み	壁付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA10312			1	1					1	
104	食堂合宿棟	2階	9f0	宿泊室E・宿泊室F	有	埋込	3m未満	170/130	ダウンライト型	昼白色	ｺﾝﾊﾞ 外蛍光灯 6管環状	FHT16		16	1	2	B007	XND0669SNLE9		4.2	2	
105	食堂合宿棟	2階	b01	宿泊室H倉庫	有	直付	3m未満		シーリング型	電球色	白熱電球			40	1	1	D189	LGW51716WCF1		7.8	1	
106	食堂合宿棟	2階	b01	宿泊室H倉庫	有	直付	3m未満		シーリング型	電球色	LED電球 シェッド 代替			5	1	1	D137	XLGE5001CE1		5	1	
107	食堂合宿棟	2階	bd8	女子浴室	有	壁付	3m未満		ブラケット型	電球色	白熱電球			60	1	8	D189	LGW51716WCF1		7.8	8	
108	食堂合宿棟	2階	bd8	女子浴室	有	直付	3m未満		シーリング型	電球色	白熱電球			60	1	1	D189	LGW51716WCF1		7.8	1	
109	食堂合宿棟	2階	cac	宿泊室G倉庫	有	直付	3m未満		シーリング型	電球色	LED電球 シェッド 代替			5	1	1	D137	XLGE5001CE1		5	1	
110	食堂合宿棟	2階	cac	宿泊室G倉庫	有	直付	3m未満		シーリング型	昼白色	白熱電球			40	1	1	D137	XLGE5001CE1		5	1	
111	食堂合宿棟	2階	da1	宿泊室H	有	直付	3m未満		シーリング型	電球色	環形蛍光灯			40	1	2	D049	LGC25831		27.6	2	
112	食堂合宿棟	2階	da1	宿泊室H	LED化済み	埋込	3m未満		非常灯型	不明	LED一体型器具				1	1					1	
113	食堂合宿棟	2階	da1	宿泊室H	有	埋込	3m未満	220/150	ダウンライト型	不明	ｺﾝﾊﾞ 外蛍光灯 6管環状	FHT42		42	1	1	B160	XNG2061SNKLE9+NNN80006K		16.8	1	
114	食堂合宿棟	屋上	c47	屋上	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	FHF16形		16	1	1	D372	NNFW21813CLE9		14.9	1	
115	食堂合宿棟	多層階	K11	階段	有	壁付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	20形		20	1	1	A042	XFX210AENLE9	LSS9-2-15	11.6	1	
116	食堂合宿棟	多層階	K11	階段	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	FHF16形		16	1	1	A042	XFX210AENLE9	LSS9-2-15	11.6	1	
117	食堂合宿棟	多層階	K09	階段	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	FHF16形		16	1	2	D372	NNFW21813CLE9		14.9	2	
118	食堂合宿棟	多層階	K10	階段	有	直付	3m未満		コーナーライト型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	FHF32形		32	1	1	D018	NNCF42135JLE9	LDS2-SK1-LBF11	28	1	
119	体育館	1階	123	ステージ	有	軒下直付(屋外)	3m～8m未満		シーリング型	不明	直管蛍光灯 スリム	FHF32形		32	1	4	D024	NNFW4181OCLE9	LBF3MP/RP-4-26	27	4	
120	体育館	1階	123	ステージ	LED化済み	壁付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA10312			1	4					4	
121	体育館	1階	123	ステージ	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	FHF32形		32	2	2	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	2	
122	体育館	1階	123	ステージ	対象外	(対象外)直付			(対象外)スポットライト型		(対象外)従来光源					1					1	
123	体育館	1階	123	ステージ	対象外	(対象外)直付			(対象外)スポットライト型		(対象外)従来光源					5					5	
124	体育館	1階	123	ステージ	対象外	(対象外)直付			(対象外)スポットライト型		(対象外)従来光源					3					3	
125	体育館	1階	123	ステージ	有	直付	3m～8m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	FHF32形		32	2	10	A170	XFX460KENLE9		43.1	10	
126	体育館	1階	123	ステージ	有	直付	3m～8m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	FHF16形		16	1	3	A208	XFX210KENLE9		11.6	3	
127	体育館	1階	124	コート	LED化済み	壁付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA10312			1	4					4	
128	体育館	1階	124	コート	LED化済み	壁付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA20312			1	1					1	
129	体育館	1階	124	コート	有	軒下直付(屋外)	3m～8m未満		シーリング型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	FHF32形		32	1	4	D024	NNFW4181OCLE9	LBF3MP/RP-4-26	27	4	
130	体育館	1階	124	コート	対象外	(対象外)直付			(対象外)高天井器具		(対象外)従来光源					24					24	
131	体育館	1階	125	器具庫1	有	軒下直付(屋外)	3m～8m未満		シーリング型	不明	直管蛍光灯 スリム	FHF32形		32	1	1	D024	NNFW4181OCLE9	LBF3MP/RP-4-26	27	1	
132	体育館	1階	125	器具庫1	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	FHF32形		32	2	6	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	6	
133	体育館</																					

所沢おおぞら特別支援学校

No.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)			照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	改修後仕様				備考1				
						取付分類	取付高	埋込外寸 : 長辺/短辺 ダウン : 外径/内径				型番等	消費電力 [W/灯]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]		記号	器具型番	公共品番	消費電力 [W/台]
177	特別教室棟	1階	ca6	女子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	21				21	
178	特別教室棟	1階	e8e	木工室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3
179	特別教室棟	1階	e8e	木工室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	18	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	18
180	特別教室棟	2階	079	廊下	LED化済み	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA10312		1	2				2	
181	特別教室棟	2階	079	廊下	有	埋込	3m未満	1260/170	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	7	A269	XFX430PENLE9	LRS6-4-30	20.3	7
182	特別教室棟	2階	079	廊下	有	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 グロー	FL10形	10	1	4	D060	NNN13510LE1		11.7	4
183	特別教室棟	2階	080	情報処理室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3
184	特別教室棟	2階	080	情報処理室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	12	A430	XFX460SKNLE9		43.1	12
185	特別教室棟	2階	081	男子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	21				21	
186	特別教室棟	2階	082	教材室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	3	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	3
187	特別教室棟	2階	083	調理室1	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3
188	特別教室棟	2階	083	調理室1	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	12	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	12
189	特別教室棟	2階	084	4-2・4-3小学部	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3
190	特別教室棟	2階	084	4-2・4-3小学部	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	12	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	12
191	特別教室棟	2階	085	音楽準備室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	4	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	4
192	特別教室棟	2階	086	音楽室2	LED化済み	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA10312		1	1				1	
193	特別教室棟	2階	086	音楽室2	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3
194	特別教室棟	2階	086	音楽室2	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	18	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	18
195	特別教室棟	2階	45c	女子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	21				21	
196	特別教室棟	2階	e41	男子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	21				21	
197	特別教室棟	2階	e9d	アラーム弁室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	1	A263	XFX430AENLE9	LSS9-4-30	20.3	1
198	特別教室棟	2階	ebf	図書室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	4	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	4
199	特別教室棟	2階	f84	女子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	21				21	
200	特別教室棟	3階	087	廊下	有	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 グロー	FL10形	10	1	4	D060	NNN13510LE1		11.7	4
201	特別教室棟	3階	087	廊下	LED化済み	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA10312		1	2				2	
202	特別教室棟	3階	087	廊下	有	埋込	3m未満	1260/170	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	7	A269	XFX430PENLE9	LRS6-4-30	20.3	7
203	特別教室棟	3階	088	調理室2	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3
204	特別教室棟	3階	088	調理室2	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	12	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	12
205	特別教室棟	3階	089	小高更衣室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	3	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	3
206	特別教室棟	3階	090	縫工室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	8	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	8
207	特別教室棟	3階	090	縫工室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3
208	特別教室棟	3階	091	紙工室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	8	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	8
209	特別教室棟	3階	091	紙工室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3
210	特別教室棟	3階	092	窯業室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	4	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	4
211	特別教室棟	3階	093	美術室	LED化済み	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA10312		1	1				1	
212	特別教室棟	3階	093	美術室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3
213	特別教室棟	3階	093	美術室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	18	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	18
214	特別教室棟	3階	0cc	女子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	21				21	
215	特別教室棟	3階	117	男子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	21				21	
216	特別教室棟	3階	42f	6-1小学部	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	2	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	2
217	特別教室棟	3階	4c6	女子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	21				21	
218	特別教室棟	3階	828	6-2小学部	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	2	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	2
219	特別教室棟	3階	a97	全校共通空き教室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	4	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	4
220	特別教室棟	3階	500	アラーム弁室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	1	A263	XFX430AENLE9	LSS9-4-30	20.3	1
221	特別教室棟	3階	fd0	男子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	21					

所沢おおぞら特別支援学校

No.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)										改修後仕様						備考1
						取付分類	取付高	埋込外寸 : 長辺/短辺 ダウン : 外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1灯 [W/灯]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	記号	灯具型番	公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]		
265	普通教室棟	1階	011	重複3・4・5・6小学部	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	6	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	6		
266	普通教室棟	1階	011	重複3・4・5・6小学部	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	8	A200	XFX460SENLE9	LSS6-4-65	43.1	8		
267	普通教室棟	1階	012	重複1・2小学部	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	8	A200	XFX460SENLE9	LSS6-4-65	43.1	8		
268	普通教室棟	1階	012	重複1・2小学部	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	6	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	6		
269	普通教室棟	1階	013	重複3・5・6組小学部	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	8	A200	XFX460SENLE9	LSS6-4-65	43.1	8		
270	普通教室棟	1階	013	重複3・5・6組小学部	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	6	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	6		
271	普通教室棟	1階	014	ケアルーム	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	12	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	12		
272	普通教室棟	1階	1cc	階段下倉庫1	有	壁付	3m未満		トラフ型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF16形	16	1	1	A049	XFX210NENLE9	LSS1-2-15	11.6	1		
273	普通教室棟	1階	284	学習室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3		
274	普通教室棟	1階	284	学習室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	4	A200	XFX460SENLE9	LSS6-4-65	43.1	4		
275	普通教室棟	1階	32a	肢体部保護者控室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3		
276	普通教室棟	1階	32a	肢体部保護者控室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	4	A200	XFX460SENLE9	LSS6-4-65	43.1	4		
277	普通教室棟	1階	6fe	階段下倉庫2	有	壁付	3m未満		トラフ型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF16形	16	1	1	A049	XFX210NENLE9	LSS1-2-15	11.6	1		
278	普通教室棟	1階	f0d	管理室	有	壁付	3m未満		トラフ型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	1	A427	XFX430NENLE9+FK41533	LSS1-4-30	20.3	1		
279	普通教室棟	1階	f0d	管理室	有	直付	3m未満		トラフ型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	1	A427	XFX430NENLE9+FK41533	LSS1-4-30	20.3	1		
280	普通教室棟	2階	015	廊下	有	埋込	3m未満	1260/170	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	24	A269	XFX430PENLE9	IRS6-4-30	20.3	24		
281	普通教室棟	2階	015	廊下	LED化済み	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA10312		1	2					2		
282	普通教室棟	2階	015	廊下	LED化済み	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 両面	FA10322		1	2					2		
283	普通教室棟	2階	015	廊下	有	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	誘導灯 高輝度 片面	FA20316-RQL	7.3	1	3	F172	FA20337KLE1+FK20300	SH1-FSF20AF-BL	3.2	3		
284	普通教室棟	2階	015	廊下	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	10					10		
285	普通教室棟	2階	016	便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	14					14		
286	普通教室棟	2階	017	便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	16					16		
287	普通教室棟	2階	018	便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	16					16		
288	普通教室棟	2階	019	便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	14					14		
289	普通教室棟	2階	020	3-3小学部	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	4	A200	XFX460SENLE9	LSS6-4-65	43.1	4		
290	普通教室棟	2階	020	3-3小学部	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3		
291	普通教室棟	2階	021	重複1組小学部	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	4	A200	XFX460SENLE9	LSS6-4-65	43.1	4		
292	普通教室棟	2階	021	重複1組小学部	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3		
293	普通教室棟	2階	022	1-5小学部	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	4	A200	XFX460SENLE9	LSS6-4-65	43.1	4		
294	普通教室棟	2階	022	1-5小学部	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3		
295	普通教室棟	2階	023	1-4小学部	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	4	A200	XFX460SENLE9	LSS6-4-65	43.1	4		
296	普通教室棟	2階	023	1-4小学部	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3		
297	普通教室棟	2階	024	1-3小学部	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	4	A200	XFX460SENLE9	LSS6-4-65	43.1	4		
298	普通教室棟	2階	024	1-3小学部	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3		
299	普通教室棟	2階	025	1-2小学部	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	4	A200	XFX460SENLE9	LSS6-4-65	43.1	4		
300	普通教室棟	2階	025	1-2小学部	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3		
301	普通教室棟	2階	026	1-1小学部	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	4	A200	XFX460SENLE9	LSS6-4-65	43.1	4		
302	普通教室棟	2階	026	1-1小学部	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3		
303	普通教室棟	2階	027	応接室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	4	A200	XFX460SENLE9	LSS6-4-65	43.1	4		
304	普通教室棟	2階	028	校長室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	4	A200	XFX460SENLE9	LSS6-4-65	43.1	4		
305	普通教室棟	2階	029	倉庫	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	2	A263	XFX430AENLE9	LSS9-4-30	20.3	2		
306	普通教室棟	2階	030	湯沸室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	2	A263	XFX430AENLE9	LSS9-4-30	20.3	2		
307	普通教室棟	2階	031	事務室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	10	A431	XFX460DANLE9		43.1	10		

所沢おおぞら特別支援学校

No.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)										備考1					
						取付分類	取付高	埋込外寸 : 長辺/短辺 ダウン : 外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1灯 [W/灯]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]		改修後仕様 記号 灯具型番	公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	
353	普通教室棟	3階	a38	5-2小学部	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	4	A200	XFX460SENLE9	LSS6-4-65	43.1	4	
354	普通教室棟	3階	f59	6-4小学部	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3	
355	普通教室棟	3階	f59	6-4小学部	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	4	A200	XFX460SENLE9	LSS6-4-65	43.1	4	
356	普通教室棟	4階	046	廊下	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	6					6	
357	普通教室棟	4階	046	廊下	有	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	誘導灯 高輝度 片面		7.3	1	2	F172	FA20337KLE1+FK20300	SH1-FSF20AF-BL	3.2	2	
358	普通教室棟	4階	046	廊下	LED化済み	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 両面	FA10322		1	2					2	
359	普通教室棟	4階	046	廊下	LED化済み	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA10312		1	3					3	
360	普通教室棟	4階	046	廊下	有	埋込	3m未満	1260/170	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	19	A269	XFX430PENLE9	LR56-4-30	20.3	19	
361	普通教室棟	4階	047	便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	16					16	
362	普通教室棟	4階	048	便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	18					18	
363	普通教室棟	4階	049	便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	16					16	
364	普通教室棟	4階	050	便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	14					14	
365	普通教室棟	4階	051	2-1・2-2中学部	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	8	A431	XFX460DANLE9		43.1	8	
366	普通教室棟	4階	051	2-1・2-2中学部	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3	
367	普通教室棟	4階	052	2-3・2-4中学部	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	8	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	8	
368	普通教室棟	4階	053	男子更衣休憩室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	5	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	5	
369	普通教室棟	4階	053	男子更衣休憩室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF16形	16	1	2	A042	XFX210AENLE9	LSS9-2-15	11.6	2	
370	普通教室棟	4階	053	男子更衣休憩室	有	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	白熱電球		60	1	1	D189	LGW51716WCF1		7.8	1	
371	普通教室棟	4階	054	女子更衣休憩室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF16形	16	1	2	A042	XFX210AENLE9	LSS9-2-15	11.6	2	
372	普通教室棟	4階	054	女子更衣休憩室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	5	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	5	
373	普通教室棟	4階	054	女子更衣休憩室	有	壁付	3m未満		ブラケット型	電球色	白熱電球		60	1	1	D189	LGW51716WCF1		7.8	1	
374	普通教室棟	4階	055	重複1・2中学部	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3	
375	普通教室棟	4階	055	重複1・2中学部	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	8	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	8	
376	普通教室棟	4階	056	放送室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	5	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	5	
377	普通教室棟	4階	057	3-3・3-4中学部	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	8	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	8	
378	普通教室棟	4階	058	3-1・3-2中学部	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	8	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	8	
379	普通教室棟	4階	058	3-1・3-2中学部	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29	20.6	3	
380	普通教室棟	4階	4a2	重複3・4組中学部	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	2	4	A137	XFX460DENLE9	LSS10-4-65	43.1	4	
381	普通教室棟	4階	4a2	重複3・4組中学部	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2灯	FHF32形	32	1	3	A075	XFX430BSNLE9	LSS13-4-29			