

工 事 説 明 書

1. 工 事 名 市役所線配水管布設替工事（第三工区）
2. 工 事 場 所 入間市 豊岡一丁目 地内
3. 工 事 の 概 要
HPPE φ100mm L=240.5m
HPPE φ75mm L=30.0m
ソフトシール弁 N=8基
仮設工 1式
給水工 1式
付帯工 1式
4. 工 期 契約確定の日から令和8年3月27日まで
5. 特 記 事 項
○掘削深1.50mを超える箇所、または崩落の恐れがある箇所については、山留を施し、安全に留意してください。
○工事箇所には交通量の多い住宅地内の市道を含みますので、関係機関及び近隣への周知、安全管理については十分配慮してください。
○境界石や基準点を確認のうえ施工して下さい。
○本工事は、入間市建設工事における「週休2日制モデル工事（発注者指定型）」の試行対象工事です。（経費補正は、令和7年4月1日施行の市の要領及び[令和6年10月1日施行の県の要領に基づき](#)適用しています。）
6. 質 問 の 受 付 質疑応答書をEメールにより令和7年10月22日（水）から令和7年10月31日（金）正午までに提出してください。
提出先 入間市上下水道部 上下水道経営課 総務担当
7. 質 問 の 回 答 入札情報公開システム発注図書ファイルにおいて、11月6日（木）までに随時回答します。
なお、回答に対する再質問は受け付けません。
8. そ の 他 労務単価は令和7年9月を適用しています。
水道資材単価は令和7年度を採用しています。
単価は水道事業必携に基づき積算しています。
令和7年度水道事業実務必携に基づき積算しています。
なお、提出書類の詳細については「水道工事に係る事務手引き」をご参照下さい。
9. 担 当 者 事業課名 上下水道部水道施設課
担当者名 由井