

質問・回答書

工 事 名 :単独公共 単独道路維持修繕事業(舗装(緊急改善))舗装補修工事(NY駅伝対策)
工事場所:(国)354号 外 伊勢崎市 ひろせ町 外地内

	質問事項	回答
1	(({設計書 P006} 及び{見積参考資料[表紙]})より 3次元費用(ICT)「小規模ICT(舗装)」について、設計書には 技術管理費としてICT施工の記載がありますが、見積参考 資料のICT補正には「無し」と明記されています。 今回の工事は3次元出来形管理等のICT補正は行われな いのでしょうか	群馬県ICT活用工事積算要領【共通】記載のとおり、小 規模ICT活用工事の3次元出来形管理は断面管理であ り、面管理における3次元出来形管理等に要する費用 補正は行っていません。
2		