

回 答 書

質問提出者様

群馬県管理総合事務所
所 長 久保田 育男

令和7年11月26日までに提出のありました、関根発電所取水口ゲート巻上機更新外工事に係る質問書について下記のとおり回答します。

記

質問事項
施工条件の明示 残土・産業廃棄物関係において既設巻上機の塗膜に PCB (20mg/L) を含んでいるとの事ですが、当社では PCB 含有物は原則所有者（事業者）が処分するものと認識しております。しかしながら実施設計書 明細書第 10 号の発生処分費の決定単価は、受注者が鉄くず（PCB 含有物を含まない）処分をする前提での項目・決定単価と思われます。実際の産廃処分については落札後協議という形でよろしいでしょうか？
回答文 〃〃 回答日：令和7年12月2日 担当：坂東発電事務所
落札後協議とします。