

数 量 書

当数量書は、下記のとおり取扱います。

1. 参考資料として公開します。
2. 東松山市建設工事請負契約約款第1条に規定する設計図書には該当しません。
3. 数量書に関する質疑は受け付けません。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事		空調改修		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	16.1	m ²			
墨出し(内外部改修)	複合改修	145	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	720	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	720	m ²			
養生(外部改修)	複合改修	279	m ²			
整理清掃後片付け(外部改修)	複合改修	279	m ²			
舗装直接仮設 (防草シート碎石舗装)	墨出し, 養生, 清掃等	156	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	222	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	222	m ²			
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	260	m ²			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	260	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	30	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	30	m ²			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
木部床養生	コンパネ敷き	216	m ²			
木部床養生	ビニルシート敷き	720	m ²			
養生	外部石綿除去	279	m ²			
整理清掃後片付け	外部石綿除去	279	m ²			
計						

[illegible]

建築工事		空調改修		外構		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
植栽機械運搬 (ハックホ)	排出ガス対策型 油圧式ロータ型	1	往復			
草刈り・整地	500㎡未満	156	㎡			
すきとり	積み込み共 H300程度	19.7	m ³			
床付け	総掘り	20.3	㎡			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.7	m ³			
根切り	人力土工 - -	0.5	m ³			
埋戻し	人力土工 - -	0.2	m ³			
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	2.9	m ³			
レディミクストコンクリート	Fc18mm2 S15	0.9	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - 鍬均し共	0.9	m ³			
鉄筋 D-10	SD295	0.4	t			
鉄筋 D-13	SD295	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.4	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	0.4	t			
打ち放し型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	8.1	㎡			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	8.1	㎡			
面木	幅20程度	27.1	m			
目地棒	水切目地 幅15 ×深さ10程度	1.5	m			
レディミクストコンクリート	Fc21mm2 S18	5.4	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	5.4	m ³			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事		自家発電		外構		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
草刈り・整地	500㎡未満	42.7	㎡			
すきとり	積み込み共 H300程度	5.8	m ³			
床付け	総掘り	5.4	㎡			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.2	m ³			
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	0.7	m ³			
レディミクストコンクリート	Fc18mm2 S15	0.2	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - 鋤均し共	0.2	m ³			
鉄筋 D-10	SD295	0.1	t			
鉄筋 D-13	SD295	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	0.1	t			
打ち放し型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	3.7	㎡			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	3.7	㎡			
面木	幅20程度	10.7	m			
レディミクストコンクリート	Fc21mm2 S18	1.1	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	1.1	m ³			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.6	㎡			
LPGボンベ庫	4本収納用、スチール製規格品、シャッター・ アンカー共	1	か所			
防草シート敷	二重構造	42.7	㎡			
単粒砕石敷	4号 100mm	42.7	㎡			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		空調設備		電灯・コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電線】						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	31.5	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	18	m			
【ケーブル】						
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	16	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 2C ビット・天井	2	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 3C 管内	26.5	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 3C ビット・天井	5	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	23	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	3	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	15	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ビット・天井	16	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	0.5	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	83	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	54.5	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	0.5	m			
【電線管】						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	0.5	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	0.5	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 25mm	17.5	m			

電気設備工事		空調設備		電灯・コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	25.5	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 63mm	3.5	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	9	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	9	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	16	m			
【金属線び】						
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3.5	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナースwitchボックス	1	個			
【ボックス類】						
露出スイッチボックス (塗装共)	G(22) 1個用 1方出	2	個			
フルボックスSS形 (錆止め塗装)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	1	㎡			
フルボックスSS形 (錆止め塗装)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	0.5	㎡			
フルボックスSS形 屋外(SUS)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	0.7	㎡			
フルボックス用 接地端子(ET)		6	個			
コンセント 2P15A E×2	赤色 金属プレート付	8	個			
コンセント 2P15A×1E, ET	赤色 金属防滴プレート付 鍵付 (IPX2)	2	個			
【支持材】						
配管支持材 500L	溶融亜鉛めっき(2種35)	14	個			

[illegible]

電気設備工事		空調設備		空調設備分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ケーブル】						
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	7.5	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	170	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	10.5	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	43	m			
【電線管】						
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	38	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	13	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	15	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	14	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	55	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(24) エキスパンション用等	1	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	0.5	m			
【ボックス類】						
フルボックスSS形 (錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	1.3	㎡			
フルボックスSS形 (錆止め塗装)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	0.5	㎡			
フルボックスSS形 屋外(SUS)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	0.8	㎡			
フルボックス用 接地端子(ET)		13	個			
【はつり工事】						
機械はつり(ダイヤモンド ノットカッターによる 配管用貫通口)	250mm程度 50mm	3	か所			

[illegible]

電気設備工事		空調設備		テレビ 共同受信分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ケーブル】						
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	30	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ヒット・天井	46	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内(PF・CD)	0.5	m			
【電線管】						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	0.5	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	27	m			
【金属線び】						
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	3	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナースwitchボックス	1	個			
【ボックス類】						
フルボックスSS形 (錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	0.6	㎡			
フルボックスSS形 屋外(SUS)	0.2㎡未満/個	0.2	㎡			
【テレビ機器】						
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	1	組			
アンテナmast	壁面取付形 3.0m	1	基			
増幅器	一般 屋内 SH-1	1	個			
分配器	一般 屋内 SH-D2	1	個			
テレビ端子 (金属プレート)	SH- 77F	2	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	76	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	94	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	76	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	95	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	機械室・便所 50A	13	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	機械室・便所 30A	18	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 50A	1	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 50A	8	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 30A	14	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 25A	2	m			
ドレントラップ	50A	2	個			
ドレントラップ	30A	5	個			
ドレントラップ取 付費		7	個			
間接排水口	50A	3	個			
浸透枳	機 械 ハックホ0.13m3 RA-3(600H) コンクリートふた	1	組			
土工事		1	式			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 300L 300H	11	個			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 500L 500H	47	個			

[illegible]

機械設備工事		空気調和設備		計装設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEE-Sケーブ ^ル	1. 25mm2- 2C 冷媒管共巻	308	m			
EM-CEE-Sケーブ ^ル	1. 25mm2- 2C 管内	368	m			
EM-CEE-Sケーブ ^ル	1. 25mm2- 4C 管内	7	m			
EM-CEE-Sケーブ ^ル	1. 25mm2- 2C ビ ^ツ ット・天井	5	m			
EM-CEE-Sケーブ ^ル	1. 25mm2- 2C 木造 ^ツ ット ^ル ・木造ス ^テ ーブ ^ル	2	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	43	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	4	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	14	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm	5	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	193	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	10	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	10	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナ ^ホ ックス	1	個			
ブ ^ル ホ ^ッ クスSS-C形 (錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	6	㎡			
ブ ^ル ホ ^ッ クスSS形 屋外(SUS)	0.2㎡未満/個	20	㎡			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビ ^ニ ール被覆有)	(17) エキス ^パ ンション用等	3	m			
樹脂製 露出スイッチボ ^ッ クス	16 2個用1方出	1	個			
集中コントロー ー		1	個			
鍵付ボックス	600×600×200H	1	台			

[illegible]

[illegible]

機械設備工事						
ガス設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(自家発)						
フﾟロﾊﾟﾝ・塩化ビﾟﾆﾙ 被覆鋼管 改修	屋外架空・暗渠 25A	5	m			
フﾟロﾊﾟﾝ・塩化ビﾟﾆﾙ 被覆鋼管 改修	屋外架空・暗渠 20A	1	m			
ｶﾞｽ集合装置	2×2 単段ﾊﾟｲﾌﾟｽ式 主10, 副10kg/h	1	組			
強化ガスホース	20A	1	個			
ｶﾞｽソｯｸ	20A	1	個			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ﾀﾞｸﾄ)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床面(床支持) 60kg 300L 300H	2	個			
(空調改修)						
ガスバルク	立型、980kg、ガス調整器他付属品 一式共	1	基			
ガスバルク 据付		1	基			
フﾟロﾊﾟﾝ・ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ 被覆鋼管(二層) 改修	地中配管 50A	10	m			
フﾟロﾊﾟﾝ・塩化ビﾟﾆﾙ 被覆鋼管 改修	屋外架空・暗渠 50A	9	m			
フﾟロﾊﾟﾝ・塩化ビﾟﾆﾙ 被覆鋼管 改修	屋外架空・暗渠 20A	2	m			
強化ガスホース	20A	3	個			
ｶﾞｽソｯｸ	20A	3	個			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ﾀﾞｸﾄ)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床面(床支持) 60kg 300L 300H	4	個			
土工事		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【空調改修】						
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具、単管補強、シート張り共 掛払い手間、運搬、基本料、賃料共	20.5	m			
キャスターゲート	W6.0m×H2.0m 掛払い (基本料 修理費含む)、 損料	2	ヵ所			
ラフレソクレン運転 (油圧伸縮シブ型)	オペレータ付き 賃料 標準	1	日			
化学物質濃度測定	6品目、前・後 2室	2	回			
交通誘導警備員 B		20	人			
コンクリート強度補正	外構分 6N	1	式			
石綿含有建材調査	分析JIS A 1481-1定性分析、試料採取・分析・報告書共、3ヵ所	1	式			
アスベスト粉塵濃度測定	処理作業後(隔離シート等撤去前) 処理作業室内の測定1点 x 6ヵ所 事前調査・報告書共	1	式			
真空掃除機損料	HEPAフィルター付掃除機	1	式			
【自家発】						
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具、単管補強、シート張り共 掛払い手間、運搬、基本料、賃料共	8	m			
キャスターゲート	W6.0m×H2.0m 掛払い (基本料 修理費含む)、 損料	1	ヵ所			
交通誘導警備員 B		12	人			
コンクリート強度補正	外構分 6N	1	式			
交通誘導警備員 B		7	人			
情報共有システム (登録料・使用料)		10	月			
計						