

質問回答書

葛 港 第 4 2 8 号
令 和 8年 8月 19日

各 位

千葉県葛南港湾事務所長

下記工事の設計図書について質問がありました事項について、以下のとおり回答します。

工 事 名 : 海岸メンテナンス工事 (西浦排水機場2号エンジン更新)
工事箇所 : 船橋市 西浦

NO.	質 問 内 容	回 答
1	・排気管及び小配管弁類更新について 設計書に数量、仕様の記載が無いため、数量、仕様をご教示いただきたい。	排気管及び小配管弁類については、機器単体費で必要数量分が含まれた単価を計上しています。(数量、仕様については契約後、協議願います。)
2	・燃料配管及びそのバルブについて 設計書に更新の記載が無いため、既設流用とするものかご教示いただきたい。	更新対象外のため、既設流用となります。
3	・試験用燃料(A重油)について 発注者と受注者のどちらが負担するかご教示いただきたい。	試運転時の燃料については、発注者の負担としますが、不具合等による燃料の追加使用が生じる場合は協議願います。
4	・貫通部配管について 図面M-08,18の記載上、貫通部配管も更新対象となっているが、 今回更新範囲となるかご教示いただきたい。	更新対象外のため、貫通部手前までの更新となります。
5	・スクラップ重量について 設計書内、スクラップ控除・ナゲット処理の項目があるが、 各スクラップ・ナゲットの重量をご教示いただきたい。	別添資料のとおり。
6	・搬出入ルートについて 『施工条件の明示』の明示項目のうち「工事用道路関係」において、 運搬経路に制限がある場合または経路を指定する場合の明示で、 経路が近隣企業の工場構内と指定されている。 管理用通路の通行ができない場合に工場構内を通行しうることについて、 発注者側と当該企業間で協議済であるかご教示いただきたい。	現時点では、企業間との協議は行っていません。 契約後、発注者へ提出された機器等の搬出入計画案をもとに、敷地内通行に関して日本メサライト工業(株)と協議を行う予定です。