

質問及び回答一覧

令和8年9月3日

契約番号 4-08-02330
案件名称 令和8年度 県営農村地域防災減災事業 千曲川沿岸更北地区 真島排水機場遊水池その2工事
発注機関 長野地域振興局 農地整備課

No	質問	回答	備考
1	作業土工で積込、運搬の土量は土量変化率に従って変更協議の対象となりますか？	土質の変更に伴う変更は、変更協議の対象となります。	
2	鉄筋加工・組立でD13、D16はすべてSD295となっておりますが、SD345を用いなければならない場合は変更協議の対象となりますか？	変更協議の対象となりません。	
3	コンクリート基礎工－転落防止工の設計延長が16. 2mとなっていますが加工費は変更協議の対象となりますか？	変更協議の対象となります。	
4	ウィーブホール用フィルターの仕様を教えてください。	カップフィルター径50mm用を想定しています。	
5	指定仮設工－水廻し工－内面波状管400mが図示されていないと思われますが設置個所を教えてください。	仮設工参考図 左下部から既設水路沿いに設置します。	