

工 事 説 明 書

1. 工 事 名 東金子西武第一送水管整備工事（第三工区）
2. 工 事 場 所 入間市 大字小谷田 地内
3. 工 事 の 概 要 鋼製さや管推進工事 $\phi 700\text{mm}$ L=13.5m
DIP-PN $\phi 500\text{mm}$ L=15.5m
DIP-NS $\phi 500\text{mm}$ L=214.5m DIP-NS $\phi 400\text{mm}$ L=5.5m
DIP-NS $\phi 350\text{mm}$ L=6.0m DIP-NS(E) $\phi 150\text{mm}$ L=5.5m
DIP-NS(E) $\phi 100\text{mm}$ L=8.5m
バタフライ弁N=3基 不断水割込バルブ $\phi 150\text{mm}$ N=1基
ソフトシール弁N=2基 不断水割T字管 $\phi 600\text{mm} \times \phi 400\text{mm}$ N=1基
地下式単口消火栓(SUS)空気弁付 N=1 基排泥弁(SUS)排気弁付 N=1基
付帯工 1式
4. 工 期 契約確定の日から令和9年5月28日まで
5. 特 記 事 項

○本工事は、推進工事を伴う送水管整備工事となります。

○掘削深1.50mを超える箇所、または崩落の恐れがある箇所については、山留を施し、安全に留意してください。

○境界や基準点に十分留意のうえ施工してください。

○本工事は、入間市週休2日制モデル工事（現場閉所型）の対象工事です。
試行の実施については、入間市週休2日制モデル工事施行要領によるものとします。
施行要領は、入間市ホームページで確認してください。

○試験掘りを行う際は、埋設企業者立会いのもと施工してください。

○本工事箇所は、東金子スポーツ広場駐車場の出入口と隣接しているため、通行止等で支障となる場合は、スポーツ推進課との調整が必要です。

○東金子スポーツ広場駐車場は、仮置き場として貸出しておりません。

○本工事は、首都圏中央連絡自動車道に隣接するため施工する際はNEXCO東日本との調整が必要です。

○本工事箇所は、交通量が多いため(普通車・大型車)工事看板等での周知をしてください。
6. 質 問 の 受 付 質疑応答書をEメールにより令和8年9月3日（木）から令和8年9月14日（月）の正午まで提出してください。
なお、質問のない場合には質疑応答書の提出は不要です。
提出先 入間市上下水道部 上下水道経営課 総務担当
7. 質 問 の 回 答 入札情報公開システムの発注図書ファイルにおいて、令和8年9月17日（木）までに随時回答します。
なお、回答に対する再質問は受け付けません。
8. そ の 他 労務単価は令和8年7月を適用しています。
水道資材単価は令和8年度を採用しています。
令和7年度水道事業実務必携に基づき積算しています。
なお、提出書類の詳細については「水道工事に係る事務手引き」をご参照下さい。
9. 担 当 者 事業課名 上下水道部水道施設課
担当者名 山浦