




計画地：世田谷区南烏山4丁目26番1号

方位



門▷

門▷

門▽

門▽

門▽

門▷

門△

屋内運動場
B1F・1F プール

教室棟

1F 他施設

特別教室棟
1F 他施設

屋外トイレ

体育倉庫

テニスコート

改修対象建物



世田谷区施設営繕担当部施設営繕第一課

図面サイズ
A1 (A3)
縮尺
1:300 (1:600)

作成 R8年 4月 2日
変更 年 月 日
年 月 日

設計主任
設計担当
整備担当係長
加藤

工
事
件
名

世田谷区立烏山中学校体育館
改修空気調和設備工事

図
面
内
容

配置図・案内図

図 面 番 号
M-01

機器番号	機器名称	機器仕様	電源（50Hz）			台数	設置場所	備考
			φ	V	kW			
GHP-1	ガスヒートポンプマルチエアコン	冷房能力：56.0KW	3	200	1.26	1	外部	参考型番：YBZP560L1DBM
	電源自立型	暖房能力：63.0KW						コンクリート基礎（新設）
		付属品：自立運転切替スイッチ、ゴムパッド、						フェンス（新設）
		自立ユニット、その他一式						
GHP-1-1	ガスヒートポンプマルチエアコン	冷房能力：14.0KW	1	200	0.182	4	体育館	参考型番：YZHP140NA
	天井吊型	暖房能力：16.0KW						防球ガード 結露防止型（新設）
		リモコン						
		その他付属品一式						