機器表（改修前）

記号	名称	仕様	電気 φ	電気 V	電気 kW	台数	備考（参考型番）
ＧＨＰ-1	ガスヒートポンプエアコン	型　式：　ガスエンジンヒートポンプ式	3	200	0.24	4	北側1階駐車場
	屋外機	能　力：　冷房能力 84.0kW					室外機は4台中、既存のまま3台
		暖房能力 95.0kW					更新1台とする
		付 属 品：　防振架台					冷媒：Ｒ４１０
							YNZP840G1N
ＧＨＰ-1-1	ガスヒートポンプエアコン	型　式：　床置きダクト形	3	200	2.12	2	中2階ファンルーム
	屋内機	能　力：　冷房能力 80.0kW	3	200	2.12	2	B1階器具庫
		暖房能力 90.0kW					B1階器具庫の2台の内1台を更新
		送風機　15300m3/ｈ×226Pa					その他は既存のまま
		付 属 品：　防振架台（木台）					YZFVP800M

機器表（改修後）

記号	名称	仕様	電気 φ	電気 V	電気 kW	台数	備考
ＧＨＰ-1	ガスヒートポンプエアコン	型　式：　ガスエンジンヒートポンプ式	3	200	0.24	4	北側1階駐車場
	屋外機	能　力：　冷房能力 84.0kW					室外機は4台中、既存のまま3台
		暖房能力 95.0kW					更新1台とする
		付 属 品：　防振架台					冷媒：Ｒ４１０
		防振架台1台を更新する					既存：YNZP840G1N
							更新：YNZP850L1DB
ＧＨＰ-1-1	ガスヒートポンプエアコン	型　式：　床置きダクト形	3	200	2.12	2	中2階ファンルーム
	屋内機	能　力：　冷房能力 80.0kW	3	200	2.12	2	B1階器具庫
		暖房能力 90.0kW					B1階器具庫の2台の内1台を更新
		送風機　15300m3/ｈ×226Pa					その他は既存のまま
		付 属 品：　防振架台（木台）					既存：YZFVP800M
							更新：YZFVP775MA