

令和8年8月26日
香取土木事務所

入札参加者 様

県単河川総合開発工事（一之分目揚排水機場無停電電源装置等更新）の設計図書に対する質問については、以下のとおり回答します。

番号	質問	回答
1	図番E-08,E09において無停電電源装置と直流電源装置が更新となっておりますが、直流電源装置は更新でなく既存と考えてよろしいでしょうか。	図番E-08,E09に記載の直流電源装置は更新対象ではなく既存設備です。
2		
3		
4		

以下余白