

契約番号 202600040802456
案件名称 令和8年度 県営中山間総合整備事業 いくさか地区 日岐工区農道・水路その3工事
発注機関 松本地域振興局 農地整備課

No	質問	回答	備考
1	設計書3ページ内訳書 プレキャスト擁壁工 工種・種別にプレキャスト擁壁設置3.5mを超え5.0m以下と表示されて います。備考の施工第63号表120p 121pでも3.5mを超え5.0m以下で表 記されています。 図面(擁壁展開図(1))では擁壁高1.2mで表示があります。 図面と設計に高さの相違がありますがどのように解釈をしたらよろしいか ご教示下さい。	閲覧設計書の内容に誤りがありました。 別紙 修正箇所一覧表を参照願います。 閲覧設計書の修正に伴い、公告期間を1週間延期します。	
2			

契約番号 202600040802456
案件名称 令和8年度 県営中山間総合整備事業 いくさか地区 日岐工区農道・水路その3工事
発注機関 松本地域振興局 農地整備課

修正箇所一覧表

		修正前				修正後(アンダーライン部が修正した箇所)				
		箇所	表記	単位	数量	箇所	表記	単位	数量	備考
1	設計書(PDF・CSV)	P13	プレキャスト擁壁設置 3.5mを超え5.0m以下 基礎碎石あり	m	6.0	P13	プレキャスト擁壁設置 <u>1.0mを超え2.0m以下</u> 基礎碎石あり	m	6.0	
2	設計書(PDF・CSV)	P120	3.5mを超え5.0m以下	m	6.0	P120	<u>1.0mを超え2.0m以下</u>	m	6.0	
3	設計書(PDF・CSV)	P121	3.5mを超え5.0m以下	m	6.0	P121	<u>1.0mを超え2.0m以下</u>	m	6.0	