





案内図 S=1:5000



工事箇所
千葉市美浜区磯辺4丁目19番地先



管網図 S=1:2500



工事箇所
千葉市美浜区磯辺4丁目19番地先
(H-14-1)



図面目次

図面枚数	図面名称
14葉中1	案内図・管網図
14葉中2	布設集計表
14葉中3	平面図
14葉中4	単独撤去平面図
14葉中5	横断面図(1/2)
14葉中6	横断面図(2/2)
14葉中7	路面復旧図
14葉中8	配管参考図(1/2)
14葉中9	配管参考図(2/2)
14葉中10	付帯工平面図
14葉中11	付帯工構造図
14葉中12	給水切替平面図
14葉中13	給水切替一覧表(1/2)
14葉中14	給水切替一覧表(2/2)

占用許可番号	許可年月日

工 事 名	千葉市美浜区磯辺4丁目19番地先		
園 名	配水管整備工事		
図 面 名	案内図・管網図		
図 面 枚 数	14 葉 中 1	縮 尺	図 示
完 成	年 月 日	工事番号	水千8・9第 17 号
区 面 号	H-14	千葉県企業局	
登 記 理 由		施工業者	
所 長	次 長	課 長	設 計 監 督
所 長	次 長	課 長	製 図

布 設 集 計 表

施工総延長	施工 形態	布 設 工			新設管 土被り	撤去工			既設管 土被り	舗装 種別	埋戻し 材料	掘削 形態	仕切弁		消火栓		排水栓		備 考
		布設工	管種	延長		口径	管種	延長					設置	撤去	設置	撤去	設置	撤去	
φ 75施工 φ 75GXDП布設工 L=320. 75m (321. 29m) φ 75TDP撤去工 L=178. 65m (φ 75TDP撤去工 L=177. 25m φ 75TDP单独撤去工 L=1. 40m φ 100TDP撤去工 L=142. 10m φ 100TDP撤去工 L=125. 24m φ 100TDP单独撤去工 L=16. 86m)	昼間	A1	GXDП	177. 25	1. 20	φ 75	TDP	177. 25	1. 20	A	改良土	機械	3 (SS)		3 (单口)	1 (丸型)			栓取外し連絡工 (土工なし) φ 75GXDП -3 GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工 [A復旧] (DP=1. 10m) φ 75 -2 GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工 [B復旧] (DP=0. 90m) φ 75 -1 既設仮設不断水止水栓筐撤去工 (土工なし) φ 75TDP -2 既設仮設不断水止水栓筐撤去工 (土工なし) φ 100TDP -1 GX更新連絡管分岐側弁筐撤去工 (土工なし) φ 75 -1 試掘工 (東京ガス交差位置確認) [A復旧] (DP=1. 20m) -2
	昼間	A2	GXDП	112. 98	1. 20	φ 100	TDP	112. 98	1. 20	A	改良土	機械							
	昼間	A3	GXDП	1. 21	1. 20					A	改良土	機械							
	昼間	B	GXDП	13. 40	1. 20					B	改良土	機械							
	昼間	A1伏越工	GXDП	3. 65 (3. 75)	0. 70~1. 20					A	改良土	機械							
	昼間	A2伏越工	GXDП	1. 59 (1. 69)	0. 70~1. 20	φ 100	TDP	1. 59	1. 20	A	改良土	機械							
	昼間	A3伏越工	GXDП	10. 67 (11. 01)	0. 80~1. 20	φ 100	TDP	10. 67	1. 20	A	改良土	機械							
	昼間	A单独撤去工				φ 100	TDP	4. 86	1. 20	A	改良土	機械							
	昼間	B单独撤去工				φ 100	TDP	0. 30	1. 20	B	改良土	機械							
	昼間	C1单独撤去工				φ 75	TDP	1. 40	1. 20	C	発生土	機械							
	昼間	C2单独撤去工				φ 100	TDP	11. 70	1. 20	C	発生土	機械							
φ 100施工 φ 100GXDП布設工 L=44. 50m φ 100TDP撤去工 L=44. 50m	昼間	A1	GXDП	36. 60	1. 20	φ 100	TDP	36. 60	1. 20	A	改良土	機械							栓取外し連絡工 (土工なし) φ 100GXDП -2 GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工 [A復旧] (DP=1. 10m) φ 75 -2 既設仮設不断水止水栓筐撤去工 (土工なし) φ 100TDP -2 試掘工 (東京ガス交差位置確認) [A復旧] (DP=1. 20m) -1
	昼間	A2	GXDП	7. 17	0. 80	φ 100	TDP	7. 17	1. 20	A	改良土	機械							
	昼間	A3	GXDП	0. 73	1. 10	φ 100	TDP	0. 73	1. 20	A	改良土	機械							

※管被覆工

管路全線ポリエチレンスリーブ被覆工
フランジ付T字管フランジ部ポリエチレンスリーブ被覆工

※仕切弁、消火栓


消火栓はレジコン製土留、カラー鉄蓋を使用すること。
浅層埋設部の消火栓鉄蓋受け枠内側を黄色ペンキで着色すること。

※明示シート敷設工


管路全線に明示シートを敷設工

※ (R) はGX更新連絡管を示す。

工 事 名 称	千葉県美浜区磯辺 4 丁目 1 9 番地先 配水管整備工事						
図 面 名 称	布設集計表						
図 面 数	14 葉 中 2		縮 尺		—		
完 成	年 月 日		工事番号		水千8・9第 17 号		
区 面 記 号	H-14		千葉県企業局				
登 理 号	施工業者						
所 長	次 長	課 長	設 計	監 督	製 図		
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図			
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図			





平面図 S=1:500










工 事 名 称	千葉県美浜区磯辺4丁目19番地先配水管整備工事				
図 面 名 称	平面図				
図 面 枚 数	14	葉 中	3	縮 尺	1:500
完 成 日	年	月	日	工事番号	水千8・9第 17 号
区 画 記 号	H-14 千葉県企業局				
登 録 号	施工業者				
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図	
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図	

単独撤去平面図 S=1:500









工 事 名 称	千葉県美浜区磯辺4丁目19番地先 配水管整備工事				
図 面 名 称	単独撤去平面図				
図 面 数	14	葉 中	4	縮 尺	1:500
完 成	年	月	日	工事番号	水千8・9第 17号
区 面 記 号	H-14		千葉県企業局		
登 理 号	施工業者				
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図	
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図	

横断面図 (1/2) S=1:50



工 事 名 称	千葉県美浜区磯辺4丁目19番地先				
図 名 称	配水管整備工事				
図 面 数	横 断 面 図 (1/2)				
区 画 数	14	葉 中	5	縮 尺	1:50
完 成 年 月 日				工事番号	水千8・9第 17 号
区 画 記 号	H-14				
登 録 号	千葉県企業局				
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図	
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図	

横断面図 (2/2) S=1:50




工 事 名 称	千葉県美浜区磯辺4丁目19番地先 配水管整備工事				
図 面 名 称	横 断 面 図 (2/2)				
図 面 枚 数	14 葉 中 6	縮 尺		1:50	
完 成	年 月 日	工事番号		水千8・9第 17 号	
区 画 記 号	H-14		千葉県企業局		
登 録 号			施 工 業 者		
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図	
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図	


路面復旧図 S=1:20

A 復旧

(市道⑦-1 普通舗装)
(現況優先)




本復旧




B 復旧

(市道⑧-1復旧 歩道一般部・透水性舗装)




本復旧



C 復旧

(千葉市道歩道植樹帯)

布設時



本復旧



(樹木植栽工)



工 事 名 称	千葉県美浜区磯辺4丁目19番地先 配水管整備工事					
図 面 名 称	路面復旧図					
図 面 枚 数	14 葉 中		縮 尺		1:20	
完 成 区 面	年 月 日		工事番号		水千8・9第 17号	
区 面 記 号	H-14		千葉県企業局			
登 録 番 号			施工業者			
所 長	次 長		課 長		設 計	製 図
所 長	次 長		課 長		監 理	製 図
所 長	次 長		課 長		督 管	製 図

配管参考図(1/2) S=Free

KEY PLAN



(GX形) 一体化長さ (水圧1.3MPa)	φ75	φ100
管末・仕切弁	6.5	8.0
T字管	1.0	1.0
曲管22°以下	1.0	1.0
曲管22°を超え45°以下	1.0	1.0
曲管45°を超え90°以下	4.0	5.0
片落管(φ75×)	—	3.5

最小切管寸法 (GX形)	甲	乙
呼び径		
φ75	700 mm	770 mm
φ100	720 mm	770 mm

凡 例 (GX形)		
	GX形ダクタイル鋳鉄管	
	GX形ダクタイル鋳鉄管(ライナー使用)	
	挿口リング加工	
	溝切加工	
	制作時挿口加工済み	
	G-Link	
ライナー使用による伸び代	φ75, φ100	— 29mm
継ぎ輪挿口間隔の寸法	φ75	— 190mm
	φ100	— 200mm

ア部詳細図

イ部詳細図

単口消火栓 (浅)
フランジ短管φ75×250 (形式2)
フランジ短管φ75×250 (形式2)
GX形渦巻きF付T字管φ75×φ75

GX形乙切管φ75×2,654
GX形両受ソフトシール仕切弁φ75
GX形甲切管φ75×1,000
GX形受挿片落管φ100×φ75
GX形二受T字管φ100×φ100


GX形 曲管φ100×5 5/8°
GX形乙切管φ100×920
GX形 曲管φ100×5 5/8°
GX形甲切管φ100×1,778
GX形継輪φ100 (G-Link~1)

配管参考図
(2/2)

ウ部詳細図

エ部詳細図


オ部詳細図




工 事 名	千葉市美浜区磯辺4丁目19番地先		
図 面 名	配水管整備工事		
図 面 数	14 葉 中 8	縮 尺	Free
完 成	年 月 日	工事番号	水干8・9第 17 号
区 画 号	H-14	千葉県企業局	
登 録 号		施工業者	
所 長	次 長	課 長	設 計
所 長	次 長	課 長	監 督
所 長	次 長	課 長	製 図

配管参考図 (2/2) S=Free


KEY PLAN





力部詳細図



夕部詳細図



各部詳細図




(GX形)一体化長さ (水圧1.3MPa)	φ75	φ100
	D=1.2	D=1.2
管末・仕切弁	6.5	8.0
T字管	1.0	1.0
曲管22°以下	1.0	1.0
曲管22°を超え45°以下	1.0	1.0
曲管45°を超え90°以下	4.0	5.0
片落管(φ75×)	—	3.5

呼び径	甲	乙
φ 75	700 mm	770 mm
φ 100	720 mm	770 mm

凡 例 (GX形)			
	GXダクタイル鋳鉄管		
	GXダクタイル鋳鉄管(ライナー使用)		
	挿口リング加工		
	溝切加工		
	制作時挿口加工済み		
	G-Link		
ライナー使用による伸び代	$\phi 75, \phi 100$	—	29mm
継ぎ輪挿口間隔の寸法	$\phi 75$	—	190mm
	$\phi 100$	—	200mm

工 事 名 称	千葉市美浜区磯辺4丁目19番地先 配水管整備工事				
圖 面 名 称	配管参考図(2/2)				
圖 枚 数	14 葉中 9	縮 尺	Free		
完 成	年 月 日	工事番号	水干8・9第 17 号		
区 画 号	H-14	千葉県企業局			
整 理 号	施工業者				
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図	
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図	

付帯工平面図 S=1:500



付 帯 工 集 計 表


名 称	計 算 式	数 量	適 用
(φ75施工)			
植樹ブロック	12.10+2.0	14.10m	再利用
樹木植栽工	12.3×8	98 本	再利用
U型側溝(U250)	1.20	2.00 m	再利用
地先境界ブロック	2.40	2.40 m	再利用
車止め	1	1 箇所	再利用
道路標識(止まれ)撤去・設置工	1	1 箇所	再利用

工 事 名 称	千葉県美浜区磯辺4丁目19番地先					
園 面 名 称	配水管整備工事					
図 面 枚 数	付帯工平面図・付帯工集計表					
完 成 日	14 年 10 月 10 日		縮 尺		1:500	
区 面 記 号	H-14		工事番号		水干8・9第 17号	
登 録 号			千葉県企業局			
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図		
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図		
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図		


付帯工構造図

植樹ブロック

平面図 S=1:10



断面図 S=1:10




植樹ブロック材料表

名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	摘 要
植樹ブロック	L=600	m	10.0	(再利用)
敷モルタル	1 : 3	m ²	0.03	
砕石基礎工	再生クラッシャーランRC-40	m ²	1.5	

(10m当り)

車止め S=1:20




車止め材料表

名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	摘 要
車止め		基	1	(再利用)
コンクリート基礎	300×300×400	m ³	0.07	(再利用)
砕石基礎工	再生クラッシャーランRC-40	m ²	0.02	

(1箇所当り)

道路標識




標識基礎材料表

名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	摘 要
コンクリート基礎	300×300×300	m ³	0.03	(再利用)
砕石基礎工	再生クラッシャーランRC-40	m ²	0.1	

(1箇所当り)

U型側溝 S=1:20
(U250)




U型側溝(250・JIS型、防音型)材料表

名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	摘 要
U型側溝	250×250×2000	m	10.0	(再利用)参考重量 290kg
敷モルタル	1 : 3	m ²	0.07	
砕石基礎工	再生クラッシャーランRC-40	m ²	3.6	
コンクリート蓋	2種 362×500×90	枚	20.00	(再利用)参考重量 38kg


(10m当り)

側溝蓋 S=1:20
(車道用 T-25)



コンクリート蓋

地先境界ブロック S=1:20
(120)




地先境界ブロック(120)復旧時材料表

名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	摘 要
コンクリートブロック	切下げ部 L=600 (再利用)	m	10.0	参考重量 20kg
敷モルタル	1 : 3	m ²	0.02	
砕石基礎工	再生クラッシャーランRC-40	m ²	1.2	

(10m当り)

樹木植栽工



低木(サツキツツジ)撤去・復旧工 8株/m²


材料表

名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	備 考
低木(ササキツツジ)	W=300, H=400	本	1	

(1本当り)

工 事 名 称	千葉県美浜区磯辺4丁目19番地先配水管整備工事				
図 面 名 称	付帯工構造図				
図 面 枚 数	14 葉 中 11		縮 尺	図 示	
完 成 日	年 月 日		工事番号	水千8・9第 17 号	
区 面 記 号	H-14		千葉県企業局		
登 録 号			施 工 業 者		
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図	
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図	
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図	

給水切替平面図 S=1:500



工 事 名 称	千葉県美浜区磯辺4丁目19番地先配水管整備工事				
図 面 名 称	給水切替平面図				
図 面 枚 数	14 葉 中 12		縮 尺	1:500	
完 成 日	年 月 日		工事番号	水千8・9第 17 号	
区 面 記 号	H-14		千葉県企業局		
登 録 号	施工業者				
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図	
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図	

給水切替一覽表(1/2)

[illegible]

分岐材料集計表(φ75施工)

品名	口径	数量
サドル分水栓(DIP)	φ 75 × φ 25	45 個
割T字管(SF型)	φ 100 × φ 50	1 個

分岐材料集計表(φ100施工)

品名	口径	数量
サドル分水栓(DIP)	φ 100 × φ 25	6 個

工 事 名 称	千葉市美浜区磯辺4丁目19番地先 配水管整備工事				
図 面 名 称	給水切替一覽表(1/2)				
図 枚 面 数	14 葉 中 13		縮 尺	—	
完 成 日 期	年 月 日	工事番号	水干8・9第 17号		
区 記 面 号	H-14		千葉県企業局		
監 理 号			施工業者		
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図	
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図	

給水切替一覽表(2/2)

[illegible]

工 事 名 称	千葉市美浜区磯辺4丁目19番地先 配水管整備工事									
園 地 名 称	給水切替一覽表(2/2)									
園 林 面 積	14	葉 中	14	縮 尺	——					
完 成 日 期	年	月	日	工事番号	水干8・9第					17号
記 号	H-14			千葉県企業局						
監 理 者				施工業者						
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図						
所 長	次 長	課 長	監 査	製 図						
所 長	次 長	課 長	管 理	製 図						

仮配管敷設集計表

施 工	仮配管工	口 径	延 長 (m)	舗 装 種 別	連 絡 箇 所	仮設仕切弁		仮設消火栓		備 考		
						設 置	撤 去	設 置	撤 去			
φ 75施工 φ 75仮配管 L=333. 00m	A	φ 75	315. 50	A	イ・ウ	2	2	1	1	GX更新連絡管連絡工 [A復旧] (DP=1. 10m)	φ 75GXD × φ 75	-2
	B	φ 75	17. 50	B	ア					GX更新連絡管連絡工 [B復旧] (DP=0. 90m)	φ 75GXD × φ 75	-1
										単独栓設置工 [A復旧] (DP=1. 10m)	φ 75GXD	-2
										単独栓設置工 [B復旧] (DP=0. 90m)	φ 75GXD	-1
φ 100施工 φ 75仮配管 L=50. 00m	A	φ 75	50. 00	A	エ・オ	2	2			GX更新連絡管連絡工 [A復旧] (DP=1. 10m)	φ 100GXD × φ 75	-2
										単独栓設置工 [A復旧] (DP=1. 10m)	φ 100GXD	-2

※仮配管使用材料
仮配管口径φ150はSGP-VBφ100以下はSGP-PBorSGP-VBとする。
※仮配管工の舗装版切断は全て両側とする。


※洗浄用ドレーン及びストップバルブ等は、適宜、設置すること。

仮配管連絡材料タイプ別集計表








施 工	連絡箇所	タイプ	既設管口径(1)	既設管口径(2)	仮配管口径
φ 75施工	ア・イ・ウ	I	φ 75 GXDP		φ 75
φ 100施工	エ・オ	I	φ 100 GXDP		φ 75

仮配管施工図（参考図）

工 事 名 称	千葉県美浜区磯辺4丁目19番地先 配水管整備工事						
図 面 名 称	仮配管敷設集計表						
図 面 枚 数	9 葉 中 1		縮 尺		—		
完 成	年 月 日		工事番号		水千8・9第 17 号		
区 記 号	H-14		千葉県企業局				
登 録 号			施工業者				
所 長	次 長		課 長		設 計		製 図
所 長	次 長		課 長		監 督		製 図
所 長	次 長		課 長		監 督		製 図









仮配管横断面図(1/2) S=1:50



仮配管施工図 (参考)

工 事 名 称		千葉県美浜区磯辺4丁目19番地先 配水管整備工事			
図 面 名 称		仮配管横断面図(1/2)			
図 枚	面 数	9 葉 中 3		縮 尺	1:50
完 成		年 月 日	工事番号		水千8・9第 17号
区 画 記 号		H-14		千葉県企業局	
登 録 号		施 工 業 者			
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図	
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図	



仮配管横断面図 (2/2) S=1:50





仮配管施工図 (参考)

工 事 名 称	千葉県美浜区磯辺4丁目19番地先				
図 面 名 称	配水管整備工事				
図 面 数	9	葉 中	4	縮 尺	1:50
完 成	年	月	日	工事番号	水千8・9第 17 号
区 画 号	H-14				
登 記 号	千葉県企業局				
所	次	課	設	製	
長	長	長	計	図	
所	次	課	監	製	
長	長	長	督	図	

仮配管埋設図 S=1:10



仮配管用連絡箇所復旧図 S=1:20



仮配管施工図 (参考)


工事名称	千葉県美浜区磯辺4丁目19番地先配水管整備工事		
図面名称	仮配管埋設図 仮配管用連絡箇所復旧図		
図面枚数	9 葉中 5	縮尺	図示
完成	年 月 日	工事番号	水干8・9第 17号
区画記号	H-14	千葉県企業局	
登録番号		施工業者	
所長	次長	課長	設計
所長	次長	課長	監製
所長	次長	課長	監督

仮配管用連絡箇所詳細図 S=Free

(φ75施工)

ア 箇所


(Iタイプ)



(φ100施工)

エ 箇所


(Iタイプ)



(φ75施工)

イ 箇所


(Iタイプ)



(φ75施工)

ウ 箇所


(Iタイプ)



(φ100施工)

オ 箇所

(Iタイプ)



仮配管施工図 (参考図)

工 事 名	千葉市美浜区磯辺4丁目19番地先配水管整備工事				
図 面 名 称	仮配管用連絡箇所詳細図				
図 面 枚 数	9 葉 中 6		縮 尺	Free	
完 成	年	月	日	工事番号	水千8・9第 17 号
区 配 面 号	H-14		千葉県企業局		
理 理 番 号	施工業者				
所	次	課	設	製	
長	長	長	計	図	
所	次	課	監	製	
長	長	長	督	図	

仮給水切替平面図 S=1:500



仮配管施工図（参考図）					
工 事 名 称	千葉県美浜区磯辺4丁目19番地先 配水管整備工事				
図 面 名 称	仮給水切替平面図				
図 面 数	9 葉 中 7	縮 尺	1:500		
完 成	年 月 日	工事番号	水千8・9第 17 号		
区 面 記 号	H-14	千葉県企業局			
登 理 号			施 工 業 者		
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図	
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図	

仮給水切替一覧表

仮給水切替一覧表

施工名称	番号	水栓番号	氏名	取出口径	区分	道路掘削延長	備 考
φ 75施工	①			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	②			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	③			φ 25	A	0.00	既設PPIに接続
	④			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	⑤			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	⑥			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	⑦			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	⑧			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	⑨			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	⑩			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	⑪			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	⑫			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	⑬			φ 25	A	0.00	既設PPIに接続
	⑭			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	⑮			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	⑯			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	⑰			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	⑱			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	⑲			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	⑳			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㉑			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㉒			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㉓			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㉔			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㉕			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㉖			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㉗			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続

仮給水切替集計表

施工名称	φ 20		φ 25		φ 40	
	A	B	A	B	A	B
φ 75施工	40	2	3	—	1	—
φ 100施工	6	—	—	—	—	—

施工名称	番号	水栓番号	氏名	取出口径	区分	道路掘削延長	備 考
φ 75施工	㉘			φ 20	B	0.90	既設PPIに接続
	㉙			φ 20	B	0.90	既設PPIに接続
	㉚			φ 25	A	0.00	既設PPIに接続
	㉛			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㉜			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㉝			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㉞			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㉟			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㊱			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㊲			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㊳			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㊴			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㊵			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㊶			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㊷			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㊸			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㊹			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㊺			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㊻			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㊼			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㊽			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㊾			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	㊿			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
φ 100施工	①			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	②			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	③			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	④			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	⑤			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	⑥			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続
	⑦			φ 20	A	0.00	既設PPIに接続

道路掘削延長集計表

施工名称	口径	件数	延長 (m)	平均 (m)	舗装構成	既設舗装厚	仮復旧表層厚	摘要
φ 75施工	φ 20	2	1. 80	0. 90	B	40	40	

仮配管施工図（参考図）


工 事 名 称	千葉県美浜区磯辺 4 丁目 1 9 番地先					
図 面 名 称	配水管整備工事					
図 面 枚 数	仮給水切替一覧表					
完 成	9 葉 中		8 縮 尺		—	
区 画 記 号	年 月		日工事番号		水千 8・9 第 17 号	
整 理 番 号	H-14		千葉県企業局			
所 長	次 長		課 長		施 工 者	
所 長	次 長		課 長		監 督	
所 長	次 長		課 長		監 督	

仮給水切替土工標準図 S=Free

既設SSP・PP接続


区分A

仮給水管切替用土工幅 $1.0 \times 1.0 \times$ (既設管土被り+0.05)
給水管切替用土工幅 $1.0 \times 1.0 \times$ (新設管土被り+外径)





区分B

仮給水管切替用土工幅 $1.0 \times 1.0 \times$ (既設管土被り+0.05)
給水管切替用土工幅 $1.0 \times 1.0 \times$ (新設管土被り+外径)



仮配管施工図 (参考図)

	千葉県美浜区磯辺4丁目19番地先 配水管整備工事					
	仮給水切替土工標準図					
	9	葉中	9	縮尺	Free	
完 成	年	月	日	工事番号	水千8・9第	17号
区 画 号	H-14		千葉県企業局			
整 理 号			施工業者			
所	次		課		設	製
長	長		長		計	図
所	次		課		監	製
長	長		長		督	図



区画線設置工集計表

φ 75施工		
実線、白、幅30cm	3.00	= 3.00m
実線、白、幅45cm	2.50	= 2.50m
文字、記号、白、幅15cm換算	18.64	= 18.64m

凡 例

	A復旧 (市道⑦-1) 普通舗装
	B復旧 (市道⑧-1) 歩道一般部・透水性舗装

工 事 名 称	千葉県美浜区磯辺4丁目19番地先					
園 面 名 称	配水管整備工事					
園 面 名 称	路面本復旧平面図・区画線設置工平面図					
図 枚 数	2	葉 中	1	縮 尺	1:500	
完 成	年	月	日	工事番号	水千8・9第	17号
区 面 号	H-14	千葉県企業局				
登 理 号		施工業者				
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図		
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図		

路面本復旧求積図 S=1:250

凡 例

①	A復旧 (市道⑦-1) 普通舗装
①	B復旧 (市道⑧-1 歩道一般部・透水性舗装)

路面本復旧求積表

A復旧 φ75施工

番号	計算式	面積 (m ²)	切断 (m)
①	$(7.16+8.30) \times 2.50 \div 2 =$	19.33	11.10
②	$2.50 \times 20.00 =$	50.00	20.00
③	$2.50 \times 20.00 =$	50.00	20.00
④	$2.50 \times 20.00 =$	50.00	20.00
⑤	$2.50 \times 20.00 =$	50.00	18.50
⑥	$3.47 \times 1.35 \div 2 =$	2.34	3.47
⑦	$(5.63+8.44) \times 2.61 \div 2 =$	18.36	
⑧	$(8.89+10.06) \times 2.51 \div 2 =$	23.78	12.82
⑨	$(2.51+2.52) \times 20.00 \div 2 =$	50.30	20.00
⑩	$2.52 \times 20.00 =$	50.40	20.00
⑪	$(2.52+2.51) \times 20.00 \div 2 =$	50.30	20.00
⑫	$2.51 \times 20.00 =$	50.20	18.90
⑬	$2.60 \times 0.99 \div 2 =$	1.29	2.60
⑭	$(4.85+9.15) \times 2.26 \div 2 =$	15.82	
⑮	$2.49 \times 20.00 =$	49.80	20.00
⑯	$2.49 \times 20.00 =$	49.80	20.00
⑰	$2.49 \times 20.00 =$	49.80	20.00
⑱	$(17.34+15.73) \times 2.49 \div 2 =$	41.17	17.34
⑲	$(3.42+4.60) \times 2.97 \div 2 =$	11.91	4.60
⑳	$(18.25+20.00) \times 2.55 \div 2 =$	48.77	20.00
㉑	$(2.55+2.49) \times 20.00 \div 2 =$	50.40	20.00
㉒	$2.49 \times 12.50 =$	31.13	12.50
合計		814.90	321.83

B復旧 φ75施工

番号	計算式	面積 (m ²)	切断 (m)
①	$(6.10+3.28) \times 1.17 \div 2 =$	5.49	
②	$(3.28+3.09) \times 14.57 \div 2 =$	46.41	
③	$(3.09+6.20) \times 1.26 \div 2 =$	5.85	
合計		57.75	0.00

A復旧 φ100施工

番号	計算式	面積 (m ²)	切断 (m)
㉓	$(2.49+2.47) \times 20.00 \div 2 =$	49.60	20.00
㉔	$(18.22+19.41) \times 2.47 \div 2 =$	46.47	22.22
㉕	$(6.99+5.03) \times 2.10 \div 2 =$	12.62	4.64
㉖	$3.26 \times 1.64 \div 2 =$	2.67	
㉗	$(7.16+5.93) \times 2.56 \div 2 =$	16.76	9.98
合計		128.12	56.84

工 事 名 称	千葉県美浜区磯辺4丁目19番地先配水管整備工事				
図 面 名 称	路面本復旧求積図・路面本復旧求積表				
図 面 枚 数	2 葉 中 2		縮 尺	1:250	
完 成	年 月 日	工事番号	水千8・9第 17 号		
区 面 記 号	H-14		千葉県企業局		
登 理 号			施工業者		
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図	
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図	
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図	