

工事名称 中央市民会館ファンコイルユニット改修工事
工事場所 越谷市越ヶ谷四丁目1番1号

(工事価格)

工事の概要
・中央市民会館 4 階のファンコイルユニット 40 台及び空調機2台を交換する。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【FCU-2】						
ファンコイルユニット FCU-2 天井埋込型	冷房（全熱）：2.61kW 冷房（顕熱）：2.16kW フィルター、電動2方弁（ON-OFF式） 機器調整スペーサー 参）LH-300WCR-D	6	台			
同上据付	ガセット形 480m3/h以上	6	台			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合 屋内一般 20A	24	m			
同上保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスクロス 20A	24	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管	屋内一般 25A	18	m			
配管切り回し費（ 冷水管）		12	か所			
配管切り回し費（ ドレン管）		6	か所			
ダクト接続費（SA ）	材工共	6	か所			
電源線及び制御線 取外し再接続		6	台			
風量調整スイッチ 据付	材工共 参）FCR-101W	4	台			
ファンコイルユニット 調整		6	台			
ファンコイルユニット撤去 FUC-2		6	台			
天井改修	AHU-5廻り	24	m ²			
天井点検口	□450	6	個			
【FCU-3】						
ファンコイルユニット FCU-3 天井埋込型	冷房（全熱）：5.05kW 冷房（顕熱）：4.13kW フィルター、電動2方弁（ON-OFF式） 機器調整スペーサー 参）LH-600WCR-D	23	台			
同上据付	ガセット形 640m3/h以上	23	台			

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	92	m			
同上保温	グラスウール 天井内,ハ°イブ°シャフト内 アルミガラスクロス 20A	92	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管	屋内一般 25A	69	m			
配管切り回し費 (冷温水管)		46	か所			
配管切り回し費 (ドレン管)		23	か所			
ダクト接続費 (SA)	材工共	23	か所			
電源線及び制御線 取外し再接続		23	台			
風量調整スイッチ 据付	材工共 参) FCR-101W	10	台			
ファンコイルユニット 調整		23	台			
ファンコイルユニット撤去 FUC-3		23	台			
天井改修	AHU-5廻り	92	m ²			
天井点検口	□450	23	個			
【FCU-4】						
ファンコイルユニット FCU-4 天井埋込型	冷房 (全熱) : 12.63kW 冷房 (顕熱) : 10.10kW フィルター、電動2方弁 (ON-OFF式))、機器調整スペーサー 参) LH-800WCR-D	11	台			
同上据付	カセット形 1,280m3/h以上	11	台			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	44	m			
同上保温	グラスウール 天井内,ハ°イブ°シャフト内 アルミガラスクロス 20A	44	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管	屋内一般 25A	33	m			
配管切り回し費 (冷温水管)		22	か所			

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管切り直し費（ドレン管）		11	か所			
ダクト接続費（SA）	材工共	11	か所			
電源線及び制御線 取外し再接続		11	台			
風量調整スイッチ 据付	材工共 参）FCR-101W	6	台			
ファンコイルユニット 調整		11	台			
ファンコイルユニット撤去 FUC-4		11	台			
天井改修	AHU-5廻り	44	m ²			
天井点検口	□450	11	個			
【AHU-5】						
空調機 AHU-5 天井埋込型	冷房（全熱）：24.70kW 冷房（顕熱）：20.00kW フィルター、電動2方弁（ON-OFF式） 参）LH-1000WPR-C	2	台			
同上据付	天井吊り形	2	台			
冷温水・配管用 炭素鋼管（白）	ねじ接合 屋内一般 25A	8	m			
同上 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスクロス 25A	8	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管	屋内一般 25A	6	m			
配管切り直し費（ 冷温水管）		4	か所			
配管切り直し費（ ドレン管）		2	か所			
ダクト接続費（RA 、SA）	材工共	2	か所			
電源線及び制御線 取外し再接続		2	台			
空調機調整		2	台			

[illegible]

[illegible]

[illegible]