

第3号取水井モーターポンプ取替浚渫工事 正誤表

工事仕様書について、誤りがありました。

下記のとおり訂正いたします。

【仕様書 P26】

	誤	正
種 別	規 格	規 格
水中深井戸ポンプ	参考型式:US2-1505-45C 150A 200V 45kW	参考型式:US2-1255-37T4C 125A 400V 37kW
水中ケーブル	CVCT 38mm2×90m×2本	CVCT 8mm2×90m×2本

※なお、単価については元々正の規格で積算しておりますので、本訂正に伴う設計金額の変更はございません。