

質問・回答書

工事名： 社会資本総合整備（防災・安全／敷島公園）県立敷島公園陸上競技場メインスタンド給水設備更新工事

番号	図面番号	質 問	回 答
1	M-05	受水槽既存平面詳細図・断面詳細図撤去機器表 参考内訳書の機械設備工事細目別内訳書の撤去工事に圧力水槽 撤去とありますが、図面に記載がありません。 大きさ、重量等ご指示下さい。	撤去する圧力水槽とは、図面M-05に記載さ れている給水加圧装置を構成している圧力 タンクを指しています。 大きさ、重量は以下のとおりです。 大きさ：φ 1.424m × H2.44m 重量：1155kg