

質 疑 回 答 書

令和8年6月9日

業者 各位

件名 市道671号線配水管布設替工事

開札日 令和8年6月15日

下記のとおり回答いたします。

この質疑回答書は、質疑期間中に提出された全ての質問及び回答を掲載したものです。

質問番号	質 問 事 項	回 答
1	施工地域区分、単価適用日、契約保障の有無について、御教示願います。	施工地域区分＝市街地 単価適用日＝令和8年4月1日単価 契約保証＝有
2	通水試験の数量について、御教示願います。	0.5日を計上しています。
3	雑工の土間コン復旧等一切及び既設弁篋撤去等一切について、数量と内訳を御教示願います。	給水2か所の土間コン復旧には、普通作業員1人を計上しています。 既設弁篋3か所の撤去には、普通作業員2人を計上しています。
4	鋳鉄管切断工のエンジンカッターについて、レジノイド砥石または、ダイヤモンドプレートのどちらを使用するのか御教示願います。	ダイヤモンドブレードの使用による切断としています。
5	雑工の既設弁篋撤去等一切について、内訳・数量を御教示願います。	既設弁篋3か所の撤去には、普通作業員2人を計上しています。