

令和8年6月11日

各位

見附市役所 総務課

下水補工第1号「本所処理分区汚水桝その5下水道新設工事」
に係る質問の回答について

標記の入札公告に寄せられた質問について、下記のとおり回答します。

記

No.	質問事項	回答
1	平面・断面図の埋戻し断面図について 舗装マニュアル（新潟県）の交通量区分 N6によれば 舗装計画交通量：1,000～2,000 台未満/ 日・一方向…（信頼性 90%…）と記載さ れていますが、1,000～2,000 台未満/日・ 一方向の場合は、信頼性 75%の誤りで はないでしょうか。	ご指摘の通り、平面・断面図に記載の「信 頼性 90%」は誤りで、正しくは「信頼性 75%」です。 平面・断面図を修正させていただきます。
	平面・断面図の埋戻し断面図について 舗装マニュアル（新潟県）の交通量区分 N6によれば 表層のアスファルト混合物が⑥と記載 されていますが、⑤の誤りではないでし ょうか。	道路管理者へ確認のうえで、「占用工事・ 施工承認工事の舗装復旧 大型車交通量 および車道表層合材一覧表」に基づき、 アスファルト合材⑥の使用を想定してい ます。 契約後、道路管理者と占用許可協議にお いてアスファルト合材の変更指示があっ た場合は設計変更の対象とします。

見附市役所 総務課管財係

T E L : 0258-62-1700

F A X : 0258-63-1006