

質 問 回 答 書

案件名 E-189ポンプ（仮称）整備工事

番 号	質 問	回 答
1	特22号フェンス設置工について ・メッシュフェンスの詳細な規格をご教示願います。（建設物価・積算資料に表記してあるメーカー及び型番・金網・支柱塗装等）	・積算資料のH1.5m、めっき+塗装、メッシュの規格がW50*H125になります。
2	資材単価一覧表について ・小口単価を使用している場合はご教示ください。 ・Web建設物価・積算資料電子版を採用されている場合はご教示ください。	・資材単価一覧表に記載のとおりです。 ・WEB版は採用しておりません。
3	資材単価一覧表の排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手ソケット、φ200について ・建設物価・積算資料を採用されていますが建設物価にはありません。 Web建設物価の屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手と積算資料の平均単価との認識でよろしいですか。 又、大口②③小口③どれを採用されていますか。異なる場合は建設物価・積算資料に表記してある詳細をご教示ください。	・積算参考資料の5ページ目、資材単価一覧表の排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手ソケット、φ200について、「建設物価（刊行版） 積算資料（刊行版）」と記載がありますが、正しくは「積算資料（刊行版）」となります。
4	ゴムキャブタイヤケーブル600V、14mm ² 、3心は2CTと2PNCTのどちらを採用されていますか。詳細ご教示ください。	・2CTを採用しております。
5		

以上

質 問 回 答 書

案件名 E-189ポンプ（仮称）整備工事

番 号	質 問	回 答
1	連結式接地棒φ14mm×1500mmについて 建設物価及び積算資料のどのメーカーの製品を 採用されていますか。 ご教授ください。	連結式接地棒φ14mm×1500mmと連結式接地棒用リード端子φ14mm用22mm2×500mmは同一のメーカーを採用しております。 単価は連結式接地棒φ14mm×1500mmと連結式接地棒用リード端子φ14mm用22mm2×500mmの合計金額に対して、埼玉県の「土木工事の積算に用いる設計単価等の取扱いについて」に基づき決定しております。
2	連結式接地棒用リード端子φ14mm用22mm2×500mm について 建設物価及び積算資料のどのメーカーの製品を 採用されていますか。ご教授ください。	連結式接地棒φ14mm×1500mmと連結式接地棒用リード端子φ14mm用22mm2×500mmは同一のメーカーを採用しております。 単価は連結式接地棒φ14mm×1500mmと連結式接地棒用リード端子φ14mm用22mm2×500mmの合計金額に対して、埼玉県の「土木工事の積算に用いる設計単価等の取扱いについて」に基づき決定しております。
3		
4		
5		

以上

質 問 回 答 書

案件名 E-189ポンプ（仮称）整備工事

番 号	質 問	回 答
1	電気設備「労務費について」電気通信技術者は一般労務費、技術労務費のどちらの扱いでしょうか。	労務費については、「下水道用設計標準歩掛表 令和7年度 第2巻 ポンプ場・処理場」を適用しております。
2	電気設備「材料費について」ケーブル付属材料は何パーセントを見込まれていますか。	ケーブル付属材料の率については、「下水道用設計標準歩掛表 令和7年度 第2巻 ポンプ場・処理場」を適用しております。
3	電気設備「材料費について」電線管類付属材料は何パーセントを見込まれていますか。	電線管類付属材料の率については、「下水道用設計標準歩掛表 令和7年度 第2巻 ポンプ場・処理場」を適用しております。
4		
5		

以上

質 問 回 答 書

案件名 E-189ポンプ（仮称）整備工事

番 号	質 問	回 答
1	第32号特殊単価表「ポンプ運転工φ200 常時排水」について、工事用水中モーターポンプ（普通型・潜水ポンプ）は「土木単価」扱いとなるのか、または「機械経費」扱いとなるのかご教示いただけますでしょうか。 なお、機械経費に該当する場合は、第11欄・第13欄・第15欄のいずれを採用されているかも併せてご教示お願いいたします。	・第32号特殊単価表「ポンプ運転工φ200 常時排水」について、工事用水中モーターポンプ（普通型・潜水ポンプ）は「機械経費」扱いとなります。 また、第13欄を採用しております。
2	積算参考資料「材料について」排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手ソケット(φ200)につきまして 建設物価（刊行版）に該当記載が確認できません。ご確認のほどお願いいたします。	・積算参考資料の5ページ目、資材単価一覧表の排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手ソケット、φ200について、「建設物価（刊行版） 積算資料（刊行版）」と記載がありますが、正しくは「積算資料（刊行版）」となります。
3		
4		
5		

以上

質 問 回 答 書

案件名 E-189ポンプ（仮称）整備工事

番 号	質 問	回 答
1	資材単価一覧表の排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手ソケット、φ200について、建設物価の詳細な名称・規格を教えてください。	・積算参考資料の5ページ目、資材単価一覧表の排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手ソケット、φ200について、「建設物価（刊行版） 積算資料（刊行版）」と記載がありますが、正しくは「積算資料（刊行版）」となります。
2	資材単価一覧表のメッシュフェンスについて、型番、規格をお教えてください。	・積算資料のH1.5m、めっき+塗装、メッシュの規格がW50*H125になります。
3	第32号特殊施工「ポンプ運転工」についてポンプは2台と考えてよろしいでしょうか。またポンプの単価に係数は掛けられておりますでしょうか。	・2台と考えて問題ありません。また、係数はかけていません。
4	資材単価一覧のゴムキャブタイヤケーブル600V、14mm ² 、3心について、2CT・2PNCTのどちらを採用しておりますでしょうか。お教えてください。	・2CTを採用しております。
5	資材単価一覧表のケーブル(600V CE)について、積算資料は東京②、関東③のどちらを採用しておりますでしょうか。お教えてください。	・埼玉県「土木工事の積算に用いる設計単価等の取扱いについて」に基づき採用しております。
6	資材単価一覧表の電線(600V IE)について、積算資料は東京②・関東③のどちらを採用しておりますでしょうか。お教えてください。	・埼玉県「土木工事の積算に用いる設計単価等の取扱いについて」に基づき採用しております
7	資材単価一覧表の耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管について、積算資料は関東②・③のどちらを採用しておりますでしょうか。お教えてください。	・取引数量に応じて採用しておりますので、仕様書をご確認ください。
8	資材単価一覧表の連結式接地棒、連結式接地棒用リード端子の規格について、(JR採用品)を採用しておりますでしょうか。お教えてください。	・連結式接地棒φ14mm×1500mmと連結式接地棒用リード端子φ14mm用22mm ² ×500mmは同一のメーカーを採用しております。 単価は連結式接地棒φ14mm×1500mmと連結式接地棒用リード端子φ14mm用22mm ² ×500mmの合計金額に対して、埼玉県「土木工事の積算に用いる設計単価等の取扱いについて」に基づき決定しております。
9	資材単価一覧表のVU有孔管φ200は建設物価②・③、積算資料②・③のどちらを採用しておりますでしょうか。お教えてください。	・取引数量に応じて採用しておりますので、仕様書をご確認ください。

以上