

キュービクル式受変電設備更新修繕仕様書

- 1 契約件名 キュービクル式受変電設備更新修繕
- 2 履行場所 埼玉県戸田市大字上戸田 5 番地の 4
戸田市立健康福祉の杜
- 3 履行期間 契約日の翌日 から 令和 9 年 3 月 3 1 日 まで
- 4 納入場所 別紙「平面図」のとおり
- 5 修繕内容 キュービクル式受変電設備について更新修繕を行う。
 - ① キュービクル式受変電設備の更新
 - ② その他、本修繕で発生する材料一式※更新作業には、運搬、既存部品の撤去及び廃棄、更新後の試運転実施まで含む。

〔作業概要〕※仕様及び規格についてはすべて同等品を可とする。

提案品については、発注者へ事前に確認すること。

① 修繕機器

名 称	仕様・規格	数量	単位	備 考
(1) キュービクル式受変電設備	1100KVA	1	式	
(2) その他雑材		1	式	高圧ケーブル含む

② その他、本修繕で発生する材料一式

名 称	仕様・規格	数量	単位	備 考
(1) 更新作業費		1	式	
(2) ラフタークレーン費		1	式	
(3) 既設キュービクル処分・運搬費		1	式	
(4) 電気主任技術者立会費・耐圧試験費		1	式	
(5) 仮設発電機設置費		1	式	

※キュービクルの設置は新設キュービクルを既設キュービクル隣の空きスペースに設置し、低圧幹線を延長し接続するものとする。高圧ケーブルも新設用を敷設する。引込柱・PAS は再利用する。

切替における停電時間はなるべく 1 日で完了させることが望ましい。

将来用に設置されている、VCB2 台は新設キュービクルには必要がない。

夜間蓄熱用トランスも現在使用していない為、新設キュービクルには必要がない、非常動力より供給させること。

※その他、上記①の更新修繕作業等に伴い必要となる作業及び付属部品がある場合はその 1 式も含むものとする。

※仮設発電機を設置し、運営に支障の出ないよう電源を供給する。

6 特記仕様

①現場代理人

受注者は、現場代理人を設置し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知する。現場代理人は工事現場の取締りを行うほか、発注者と施工上の調整を行うものとする。

②工事材料の品質

本工事に使用する材料は、仕様書に定めるところによる。ただし、同等の品質を有するものについては使用可とする。

③工期（施工時期）

受注者は工程表及び計画書を2部作成し、発注者及び納入先の指定管理者へそれぞれ一部ずつ提出する。

④撤去後材料の取扱い（発生材の処理）

引渡しを要するもの以外は構外に搬出し、受注者の責任において適切に処理する。産業廃棄物として処分する撤去材がある場合は、マニフェストを発注者に提出するものとする。

⑤守秘義務

工事の実施に当たって知り得た業務上の秘密は、第三者に漏らしたり他の目的に利用してはならない。

⑥施工図等の取扱い

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用权は、発注者に帰属するものとする。

⑦一般的損害

建物を傷つけないよう現場をシートや足場などで養生する。なお、工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害は、受注者がその損害を賠償しなければならない。

⑧第三者に及ぼした損害

工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。

⑨総合調整

改修部及び影響部のみの調整とする。

⑩検査及び引渡し

受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

⑪完成図

完成図には、写真を添付した一覧表（名称、型式、数量等）を記載し、発注者及び納入先の指定管理者へ提出すること。

⑫その他

本仕様書について、疑義あるいは不明な点がある場合は発注者に照会すること。
また、本仕様書に記載無き事項については別途協議とする。