

数 量 書

当数量書は、下記のとおり取扱います。

1. 参考資料として公開します。
2. 東松山市建設工事請負契約約款第1条に規定する設計図書には該当しません。
3. 数量書に関する質疑は受け付けません。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		受変電設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外キュービクル	高圧受電盤、低圧動力盤、低圧電灯盤 据付共	1	式			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 75kVA	1	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 50kVA	1	台			
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 10kvar	1	台			
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル(油入式)	L= 6% 10kvar用	1	台			
既設キュービクル 撤去		1	式			
変圧器(屋内) 撤去	油入 三相 6kV-200V 75KVA 撤去(再使用しない)	1	台			
変圧器(屋内) 撤去	油入 単相 6kV-200/100V 50KVA 撤去(再使用しない)	1	台			
高圧コンデンサ 撤去	15KVA 撤去 (再使用しない)	1	台			
高圧コンデンサ 撤去	20KVA 撤去 (再使用しない)	1	台			
600V CVTケーブル 取外し再取付	取り外し再取付 38mm2 ビッド・天井	1	m			
600V CVTケーブル 取外し再取付	取り外し再取付 100mm2 ビッド・天井	2	m			
600V CVTケーブル 取外し再取付	取り外し再取付 22mm2 ビッド・天井	1	m			
600V CVケーブル 取外し再取付	取り外し再取付 5.5mm2- 3C ビッド・天井	1	m			
600V CVTケーブル 取外し再取付	取り外し再取付 22mm2 ビッド・天井	1	m			
600V CVTケーブル 取外し再取付	取り外し再取付 150mm2 ビッド・天井	1	m			
600V CVケーブル 取外し再取付	取り外し再取付 5.5mm2- 2C ビッド・天井	5	m			
600V CVケーブル 取外し再取付	取り外し再取付 3.5mm2- 2C ビッド・天井	1	m			
600V CVケーブル 取外し再取付	取り外し再取付 2.0mm2- 2C ビッド・天井	2	m			
厚鋼電線管 取外し	(G42) 再使用する	2	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]