

入札公告・設計図書等に関する質問についての回答書

令和 8 年 9 月 8 日

日向土木事務所長

下記工事に対する質問に関して、下記のとおり回答します。

工 事 名	令和 8 年度交建広域第 6 - 9 - 1 - 号 国道 503 号 北粉工区 道路改良工事 その 1
工 事 場 所	東臼杵郡諸塚村大字セツ山
質問	1 「第 9 号施工単価表 モルタル吹付工」について、施工規模と時間制約の両方とも加算されるのでしょうか。 2 「第 46 号単価表 鉄筋工 加工組立」について、明細単価番号、基準の欄に労務補正 (1.06) の記載がありませんが、労務補正 (1.06) が適用されると解してよろしいでしょうか。 3 設計書 15 ページ「品質管理試験 9 回」について、その下の「表面水試験費～報告書作成」を 9 回実施するということでしょうか。
回答	1 標準歩掛のとおり、施工規模加算率と時間的制約補正が重複する場合は、施工規模加算率のみ加算されます。 2 設計書に誤りがありましたので、修正公告します。 3 「品質管理試験 9 回」につきましては、「表面水試験費～報告書作成」の項目を品質管理試験 1 回分として 9 回実施するということです。