

補助公共 道路メンテナンス事業（橋梁）厳洞橋塗替塗装工事
質問回答書

	質 問	回 答
1	見積参考資料002ページ 塗膜除去2回とありますが、023ページの剥離剤工養生シートは塗膜除去が2回なので、養生シートも2回で計算した方がよろしいでしょうか。	本橋は小規模橋梁であり、当初設計では養生シートの計上を1回として想定している。実情に応じた施工とし、養生シートの追加分は設計変更の対象とする。
2		
3		
4		
5		
6		