

契約番号 4-08-02438
案件名称 令和8年度 機能強化・老朽化対策事業 第4号工事 上田市丸子 東原
発注機関 上田地域振興局 林務課

No	質問	回答	備考
1	単価 第25号表の詰石と吸出防止材の種類は何でしょうか？	単価 第25号表の詰石は割詰石20cm内外、吸出防止材は合繊不織布、厚10mmを使用しています。	