

令和8年度 国補 道路メンテナンス（橋梁）道路施設定期点検業務委託

令和8年8月18日付けで入札公告を行った標記案件に係る質問への回答は次のとおりです。

番号	資料	質問事項	回答
1	特記仕様書 第5 技術者の配置について	『特記仕様書』には、『第5 技術者の配置について 定期点検要領の「第2章点検・診断 2. 体制」でいう「必要な知識と技能を有する者」については、下記のいずれかの資格を有し、かつ実務経験・専門知識については該当業務実務経験10年以上を有する者とする。』と記載があり、『入札参加資格要件確認申請書の提出にあたって』には、管理技術者及び照査技術者の実務経験年数（10年以上）を証する書類』と記載がございます。実務経験年数（10年以上）を証する書類について、10年間の期間（従事開始から10年経過していることを指すのか、実務経験期間の累計が10年以上を指すのか）の証明方法と、どのような書類を提出すれば良いかをお教えてください。 また、該当業務実務経験には民間業務も含まれるのかも教えてください。	「該当業務実務経験10年以上」とは、該当業務に従事開始から10年以上であることを指します。 証明方法・提出書類については、従事した業務名、発注者、従事職務を記載した実務経験一覧表（任意様式）を提出し、その記載内容を確認できる資料を添付してください。確認資料としては、TECRIS、契約書を想定していますが、客観的に確認できる資料であれば、これらに限るものではありません。 民間発注の業務についても、本業務と同等の橋梁定期点検・診断業務であること及び従事実績が確認できるものは実務経験に含むものとし、上記で示した証明方法・提出書類で確認できることを要することとします。
2	特記仕様書 第5 技術者の配置について	■技術者の配置について 特記仕様書 第5 技術者の配置について 「下記のいずれかの資格を有し、かつ、実務経験・専門知識については該当業務経験10年以上を有する者とする」とありますが、 1. 実務経験10年以上を証明する書類は何を提出すればよいのか？ 2. 実務経験は「橋梁補修設計」「橋梁新設設計」でもみとめられるのか？	1. 実務経験10年以上を証明する書類については、上記質問1の回答と同様です。 2. 「橋梁補修設計」又は「橋梁新設設計」については、設計業務そのものを橋梁定期点検の実務経験として認めるものではありません。 本業務における「該当業務」とは、特記仕様書第4及び第6に示す橋梁定期点検、つまり「橋梁定期点検要領」に基づく状態の把握、健全性の診断、点検調書の作成等を行う業務を指すものです。 ただし、その設計業務内容の中で、橋梁点検を含む業務については実務経験として認めます。

3	橋梁一覧 数量集計表	添付の橋梁一覧には特定の溝橋以外の橋は33橋示されておりますが、数量集計表では橋長15m以上の橋（12橋）の日数しか計上されておられません。特定の溝橋以外かつ橋長15m以下の橋は11橋示されておりますが、その分の点検日数が計上されていないように見受けられますが如何でしょうか？	特定の溝橋以外かつ橋長15m以下の橋梁（21橋）についても、長野県の「橋梁定期点検業務積算基準及び標準歩掛（令和8年4月長野県建設部道路管理課）」に基づいて計算し、設計書の「定期点検 特定の溝橋等以外」へ計上しています。
4	金抜設計書 頁 0-0004 号	金抜設計書頁 0-0004 号 定期点検特定の溝橋等以外の点検日数 本項目の対象橋梁は、令和8年度 国補 道路メンテナンス（橋梁）道路施設定期点検業務委託橋梁一覧（以下橋梁一覧）に記載の特定の溝橋等以外の33橋でよろしいでしょうか。異なる場合、対象橋梁の明示をお願いいたします。 また、点検日数の計上方法は、令和8年4月長野県建設部道路管理課「橋梁定期点検業務積算基準及び標準歩掛」（以下県歩掛）の5（4）2）の（注）3及び8に基づき、橋梁ごとに点検日数を算出し、合計している理解でよろしいでしょうか。異なる場合は点検日数の明示もしくは算出式をご教示ください。	お見込みのとおりです。
5	金抜設計書 頁 0-0004 号	金抜設計書頁 0-0004 号 報告書作成橋長 10m以上 県歩掛 5（6）によりますと、報告書作成費は橋長にかかわらず橋梁数で算定されます。本項目は、橋長10m未満も含めた橋梁一覧の55橋を対象に上記の歩掛により計上されている理解でよろしいでしょうか。	本項目には、橋長10m未満も含めた橋梁一覧の55橋を対象に県歩補 5（6）により計上されています。
6	金抜設計書 頁 0-0019 号	金抜設計書頁 0-0019 号 橋梁点検車運転 日当たり運転時間をご教示ください。 橋梁点検車賃料に長期割引は適用されておりますか。	5. 2時間で見込んでおります。 長期割引は適用しておりません。