

質 問 書

提出日：令和 8 年 9 月 1 日

発 注 機 関 名	長野県警察本部	公 告 日	令和 8 年 8 月 24 日
業 務 名	木曽警察署大桑村駐在所建設工事		
業 務 箇 所 名	木曽郡大桑村須原		
質 問 内 容	1. 図面A-37 仮設計画図において現場事務所、トイレ、工事用車両スペースの記載がありませんが、どの様にお考えでしょうか。御教示下さい。 2. 内訳書P48、図面 S -08 山留め工事ですが、内訳書から軽量鋼矢板を造成面より深さ4m迄打込むように読み取れますが、地盤調査結果を考察しますと、軽量鋼矢板では貫入が困難と思われます。工事着手前に別工法等のご協議をお願いできますでしょうか。御教示下さい。		

回 答	1. 受注者は図面 A-37 に明示された条件に基づき、自主的に設置場所等の検討を行い施工する任意仮設とする。 2. 契約後の協議とする。
-----	---