

第 2 号様式

契 第 274 号の2

令和8(2026)年2月4日

入札参加予定者 様

柏崎市長 櫻井 雅浩

工事・業務の質問について（回答）

このことについて、柏崎市入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱要領に基づき、下記のとおり回答します。

記

入札閲覧設計書に関する質問回答書	
工 事 名	水建改第25号
業 務 名	谷根浄水場改良（建築）工事
入札予定日	令和8（2026）年2月18日（水）
提出年月日	令和8（2026）年1月30日（金）
質問事項	回 答
①設計書No.11、図面No.D-2、16 入替後シャッターのスラットは、ステンレス（0.8t）でよろしいでしょうか。 建具表はステンレス製軽量シャッター（手動式）とあり、仕上げHLとありますが、特記仕様書は「スラット※塗装溶融亜鉛メッキ鋼板または鋼帯」に※が付いております。	① 特記仕様書の記載に誤りがありました。建具表を正とし、ステンレス製（0.8t）としてください。
②設計書No.11、図面No.D-2、16 レールについて、特記仕様書でアルミ、建具表ではSUSです。 レールはSUSでよろしいでしょうか。	② 特記仕様書の記載に誤りがありました。建具表を正とし、ステンレス製としてください。
③設計書No.11、図面No.D-2、16 ブラケット、ケース部材等は、ステンレスがよろしいでしょ	③ ブラケット、ケース部材は鋼製として積算しています。

うか。
マグサは、S U S となっております。