

質 問 回 答 書

1. 入札（開札）予定日： 令和 7 年 9 月 18 日

2. 工事（委託）番号： 松農耕工第1号

3. 工事（委託）名： 農地耕作条件改善事業 黒倉地区送配水管布設工事

4. 質問事項（質問者 電話番号 ）

※ 具体的に記入すること

1. 工事費内訳表および施工内訳表の備考欄部分にFから始まる単価コードが多数あります。この単価根拠をご教示願います。
見積単価採用もしくは物価資料採用なのか。また物価資料採用の際は、2誌平均値なのか1誌のみ単価なのかもご教示願います。
2. 施工第39号内訳書コンクリート舗装工（人力）に使用する生コンクリートの規格をご教示願います。

※以降発注者記入欄

5. 受 付 日：令和7年9月5日

6. 回答事項

1. 別添の「参考. 単価入力資材一覧」の通りとなります。
2. 生コンクリートの規格は「18-8-40、高炉、w/c $\leq$ 60%」となります。

7. 問合せ先：総務部財政課契約検査係（電話 025-757-3114）
