

案件管理番号 507-10-H0029

補助公共 社会資本総合整備（防災・安全）（交安・重点）

舗装工事 分割 7 号

一般県道 古戸館林線外

太田市古戸町地内

令和 7 年 9 月 3 0 日 公告
令和 7 年 1 0 月 7 日 質問受付締切
令和 7 年 1 0 月 1 4 日 質問回答期限
令和 7 年 1 0 月 2 4 日 開札

No	質問事項	回答事項
1	・仮区画線工 仮区画線 1000mと設計書にありますが、溶解式またはペイント式等の使用が見積参考資料にも記載がありません。どのような仕様で設計されているのか教えてください。	・仮区画線の仕様は、「ペイント式溶剤型、実線 15 cm、常温、白」としている。 （別添資料のとおり）

（質問日 令和 7 年 1 0 月 1 日）（回答日 令和 7 年 1 0 月 1 4 日）