

設計図書への質問回答書

工事：弥富川 排水路護岸工事（その8）

施工箇所：佐倉市岩富町地先

番号	項目	質問内容	回答
1	ブロックマット敷設 T単-1号について	ブロックマットT単-1号の歩掛をご教授ください。	農林水産省 土地改良工事積算基準 （土木工事）（令和7年度）のP179に 記載の歩掛を使用しており、内訳は以 下のとおりです。 105㎡あたり 土木一般世話役 1人 特殊作業員 1人 普通作業員 3人 ラフテレーンクレーン 1日
2	T単-1号について	T単-1号の雑品の単位と単価をご教授 下さい。	単位はありません。 単価はT単-1号の土木一般世話役から 普通作業員の金額を足し合わせた金額 に雑品の0.050を乗じたもので、7135 円です。
3	S単-31号について	S単-31号の土木安定処理材（マット・ シート類）の材料詳細か、その単価を ご教授下さい。	ポリプロピレン系 厚さ0.37mm、強度 980～1100N/5cmを使用しており、単価 は160円です。