

様式第 7 号

令 7. 4. 1 改

件 名

舞子多聞線街渠等補修工事その 2

質 疑 回 答 書
(工 事)

提出日： 2026 年 8 月 29 日

回答日： 2026 年 9 月 2 日

番 号	図面 番号	仕様書 番号	質 問	回 答
P15			代価明細表に型枠が含まれていませんご教示ください。	型枠なしで施工する設計としています。
P16			同上	同上
P17			同上	同上
	P6		舗装工は歩道部のみですが車道部については本復旧・仮復旧が計上されておりません。ご教示ください。(街渠前)	街渠工は車道舗装工を伴わず施工する設計としています。

(注) ・ この質疑回答書は仕様書の追補とみなす。
・ 回答書は優先順位第一位となるため、質問の有無にかかわらず必ず受け取ること。