

令和 8 年度

長柄浄水場自家発電設備点検修理工事

設 計 書

総括表

九十九里用水供給事務所				工事番号		用九 8 第 1 5 号		提出年月日				
所長			次長		主幹		場長		確認者		設計	
年度 科目	令和 8 年度		款 水道用水供給事業費用		項 営業費用		目 原水及び浄水費		節 修繕費			
工事名		長柄浄水場自家発電設備点検修理工事										
工事場所		長生郡長柄町山之郷 4 8 3 番地 2 7 長柄浄水場内					工事施工方法		請 負			
							工事期限	令和 9 年 3 月 1 6 日限り				
設 計 金 額			円									
工 事 価 格			円									
消費税相当額			円									

設 計 説 明	1 工事目的 本工事は、長柄浄水場自家発電設備について、設備の機能維持を図るため、点検及び消耗部品の交換を行うものである。
	2 工事内容 (1) ガスタービン発電装置点検工 一式 (2) ガスタービン発電装置部品交換工 一式 (3) 配電盤設備点検工 一式 (4) 発電機盤部品交換工 一式 (5) 自動始動盤部品交換工 一式 (6) 直流電源装置点検工 一式