

教職員住宅44号宿舎 仕上塗材アスベスト含有調査委託
石綿分析結果一覧

建物名称:教職員住宅44号(津南町)

試料採取日:2023年12月4日

受付番号	試料採取場所	建材名	判定結果
I2300346-001-IA	単身用階段手摺	仕上塗材、下地調整材	含有せず
I2300346-002-IA	外壁	仕上塗材、下地調整材	含有する (クリソタイル)